

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 11/08/2025 đến
ngày 17/08/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 7721/EVNSPC-KT ngày 11/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 11/08/2025 đến ngày 17/08/2025”.

Căn cứ văn bản số 384/PCĐN-KD+KT ngày 10/07/2025 của Công ty về việc: “phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Đội Quản lý điện trực thuộc”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Công ty về EVNSPC, Lãnh đạo Công ty trước 07 giờ 00 hàng ngày.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 11/08/2025 đến ngày 17/08/2025.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	11/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	15/08/2025	16/08/2025	17/08/2025	
Khung giờ	10:00 - 14:00	10:00 - 14:00	10:00 - 14:00	10:00 - 14:00	10:00 - 14:00	11:30 - 12:30	9:00 - 13:30	
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	Trần Biên	3,79	3,79	3,79	3,79	3,79	2,33	3,40
2	Dầu Giây	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	1,58	2,31
3	Trị An	15,56	15,56	15,56	15,56	15,56	9,58	13,97
4	Long Khánh	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	5,42	7,90
5	Xuân Lộc	41,62	41,62	41,62	41,62	41,62	25,61	37,35
6	Định Quán	30,69	30,69	30,69	30,69	30,69	18,89	27,54
7	Long Thành	31,53	31,53	31,53	31,53	31,53	19,40	28,30
8	Nhơn Trạch	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12	10,54	15,37
9	Cẩm Mỹ	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	5,94	8,66
10	Trảng Bom	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	12,36	18,03
11	Long Bình	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	18,07	26,35
12	Đồng Xoài	25,11	25,11	25,11	25,11	25,11	15,45	22,53
13	Phước Long	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	6,53	9,52
14	Bù Đăng	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	9,42	13,73
15	Phú Riềng	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	4,69	6,84

16	Chơn Thành	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	9,29	13,55
17	Bình Long	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	3,15	4,60
18	Lộc Ninh	24,65	24,65	24,65	24,65	24,65	15,17	22,12
19	Bù Đốp	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	12,04	17,56
20	Đồng Phú	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	17,86	26,04
21	Bù Gia Mập	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	2,22	3,24
22	Hớn Quản	15,78	15,78	15,78	15,78	15,78	9,71	14,16
PC Đồng Nai		385,56	385,56	385,56	385,56	385,56	240,12	344,90

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	04/08/25	05/08/25	06/08/25	07/08/25	08/08/25	09/08/25	10/08/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ	8,84	8,94	8,94	8,94	8,94	7,58	3,79
		P-Thực hiện	0,65	0,42	0,84	0,74	0,76	1,14	1,53
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ	6,00	6,06	6,06	6,06	6,06	5,14	2,57
		P-Thực hiện	2,89	3,15	2,87	3,17	2,50	2,67	1,90
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	36,31	36,71	36,71	36,71	36,71	31,12	15,56
		P-Thực hiện	23,39	22,30	21,61	23,88	21,78	21,33	23,77

		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	20,54	20,77	20,77	20,77	20,77	17,61	8,80
		P-Thực hiện	10,40	9,85	9,54	9,99	10,10	7,08	8,30
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	97,12	98,18	98,18	98,18	98,18	83,24	41,62
		P-Thực hiện	70,03	65,09	61,57	71,24	76,19	63,60	56,69
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ	71,61	72,39	72,39	72,39	72,39	61,38	30,69
		P-Thực hiện	46,93	44,14	42,28	44,85	49,93	47,11	43,35
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	73,57	74,38	74,38	74,38	74,38	63,06	31,53
		P-Thực hiện	51,01	45,16	47,06	51,66	41,07	42,67	52,35
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	39,95	40,39	40,39	40,39	40,39	34,24	17,12
		P-Thực hiện	26,27	27,74	25,60	26,43	24,61	17,58	16,63
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	22,51	22,75	22,75	22,75	22,75	19,29	9,65
		P-Thực hiện	14,00	14,54	15,30	14,24	14,90	12,74	16,11

		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ	46,87	47,38	47,38	47,38	47,38	40,17	20,09
		P-Thực hiện	20,61	16,99	21,50	21,79	16,99	21,99	22,87
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	68,50	69,25	69,25	69,25	69,25	58,71	29,36
		P-Thực hiện	52,20	41,88	56,65	52,26	44,76	35,99	27,07
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	58,58	59,22	59,22	59,22	59,22	50,21	25,11
		P-Thực hiện	33,59	33,74	25,79	30,82	35,00	29,04	40,76
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ	24,76	25,03	25,03	25,03	25,03	21,22	10,61
		P-Thực hiện	14,73	15,30	14,29	13,74	12,05	13,35	7,50
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	35,71	36,10	36,10	36,10	36,10	30,60	15,30
		P-Thực hiện	22,39	22,82	21,27	20,58	22,65	24,23	26,68
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riềng	P-Phân bổ	17,78	17,98	17,98	17,98	17,98	15,24	7,62
		P-Thực hiện	10,52	11,79	12,04	12,54	12,08	11,66	13,84

