

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 25/08/2025 đến
ngày 31/08/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 8070/EVNSPC-KT ngày 22/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 18/08/2025 đến ngày 24/08/2025”.

Căn cứ văn bản số 384/PCĐN-KD+KT ngày 10/07/2025 của Công ty về việc: “phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Đội Quản lý điện trực thuộc”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Công ty về EVNSPC, Lãnh đạo Công ty trước 07 giờ 00 hàng ngày.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 25/08/2025 đến ngày 31/08/2025.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	25/08/2025	26/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	29/08/2025	30/08/2025	31/08/2025	
Khung giờ	9:30 - 14:00	9:30 - 14:00	9:30 - 14:00	9:30 - 14:00	9:30 - 14:00	07:00 - 11:30	9:30 - 12:30	
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	Trần Biên	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	2,43	2,92
2	Dầu Giây	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	1,65	1,98
3	Trị An	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	9,98	11,97
4	Long Khánh	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	5,64	6,77
5	Xuân Lộc	45,89	45,89	45,89	45,89	45,89	26,68	32,02
6	Định Quán	33,84	33,84	33,84	33,84	33,84	19,67	23,61
7	Long Thành	34,76	34,76	34,76	34,76	34,76	20,21	24,25
8	Nhon Trạch	18,88	18,88	18,88	18,88	18,88	10,98	13,17
9	Cẩm Mỹ	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	6,18	7,42
10	Trảng Bom	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	12,88	15,45
11	Long Bình	32,37	32,37	32,37	32,37	32,37	18,82	22,58
12	Đông Xoài	27,68	27,68	27,68	27,68	27,68	16,09	19,31
13	Phước Long	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	6,80	8,16

14	Bù Đăng	16,87	16,87	16,87	16,87	16,87	9,81	11,77
15	Phú Riềng	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	4,89	5,86
16	Chon Thành	16,65	16,65	16,65	16,65	16,65	9,68	11,62
17	Bình Long	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	3,29	3,94
18	Lộc Ninh	27,18	27,18	27,18	27,18	27,18	15,80	18,96
19	Bù Đốp	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	12,54	15,05
20	Đông Phú	31,99	31,99	31,99	31,99	31,99	18,60	22,32
21	Bù Gia Mập	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	2,31	2,78
22	Hón Quán	17,40	17,40	17,40	17,40	17,40	10,12	12,14
PC Đồng Nai		422,94	422,94	422,94	422,94	422,94	253,22	297,70

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	18/08/25	19/08/25	20/08/25	21/08/25	22/08/25	23/08/25	24/08/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	4,18	3,69
		P-Thực hiện	0,41	0,72	0,50	0,48	0,46	0,52	0,63
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIẦY	P-Phân bổ	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,83	2,50
		P-Thực hiện	2,69	2,46	2,61	1,79	2,73	2,24	2,22
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	16,36	16,36	16,36	16,36	16,36	17,16	15,16
		P-Thực hiện	20,80	23,70	24,41	24,58	22,26	20,23	20,98
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,71	8,58
		P-Thực hiện	10,30	9,49	8,37	6,54	9,15	7,51	9,40
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	43,76	43,76	43,76	43,76	43,76	45,89	40,55
		P-Thực hiện	69,48	60,40	61,38	35,23	56,28	60,91	46,19
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	33,84	29,90
		P-Thực hiện	42,79	41,93	42,21	28,78	41,63	38,19	36,98
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	33,15	33,15	33,15	33,15	33,15	34,76	30,72
		P-Thực hiện	43,87	41,26	37,48	29,88	49,50	41,62	42,64
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,88	16,68
		P-Thực hiện	20,46	17,97	17,19	13,86	23,63	23,33	15,83
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,63	9,40
		P-Thực hiện	18,92	15,77	17,30	8,47	15,30	14,76	15,08
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRĂNG BOM	P-Phân bổ	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	22,15	19,57
		P-Thực hiện	15,47	16,68	20,59	17,42	20,46	17,83	17,00
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	30,86	30,86	30,86	30,86	30,86	32,37	28,60
		P-Thực hiện	42,23	35,25	32,37	34,17	39,31	31,69	29,25
		Kết quả	KHÔNG	KHÔNG	KHÔNG	KHÔNG	KHÔNG	ĐẠT	KHÔNG

			ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	26,39	26,39	26,39	26,39	26,39	27,68	24,46
		P-Thực hiện	35,17	32,77	30,27	29,89	31,03	29,55	30,57
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,70	10,34
		P-Thực hiện	15,12	14,15	13,43	10,41	11,70	11,75	9,35
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	16,09	16,09	16,09	16,09	16,09	16,87	14,91
		P-Thực hiện	20,24	25,58	23,15	14,62	20,17	1,80	14,10
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
15	Phú Riềng	P-Phân bổ	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,40	7,43
		P-Thực hiện	12,14	12,68	12,46	9,46	10,91	10,00	11,20
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ	15,88	15,88	15,88	15,88	15,88	16,65	14,71
		P-Thực hiện	22,57	18,19	20,23	17,48	17,50	18,74	14,67
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,65	4,99
		P-Thực	6,79	5,59	7,00	5,42	5,21	6,42	4,80

23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	402,48	402,48	402,48	402,48	402,48	428,95	373,01
		P-Thực hiện	518,78	487,61	483,56	342,75	436,58	428,27	422,80
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT