

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN và TĐN từ ngày
09/03/2026 đến ngày 15/03/2026.

Kính gửi: Các Điện lực trực thuộc.

Căn cứ công văn số 1578/EVNSPC-KT ngày 08/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN và TĐN”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Các Điện lực vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

Chế độ báo cáo: Trước 09h ngày D, Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 đến địa chỉ email: baocao_ttd@nsmo.vn; binhnt@nsmo.vn; hungtq@nsmo.vn.

Các Điện lực căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 09/03/2026 đến ngày 15/03/2026.

Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1 theo phụ lục 3.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Điều độ;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ		Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày		09/03/2026	10/03/2026	11/03/2026	12/03/2026	13/03/2026	14/03/2026	15/03/2026
Khung giờ		9:30 - 14:00	9:30 - 14:00	9:30 - 14:00	9:30 - 14:00	9:30 - 14:00	10:30 - 13:30	9:00 - 14:30
15	Phú Riêng	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	8,38
16	Chơn Thành	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28	18,26
17	Bình Long	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	5,30
18	Lộc Ninh	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	36,17	29,65
19	Bù Đốp	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	27,54	22,57
20	Đồng Phú	44,06	44,06	44,06	44,06	44,06	44,06	36,11
21	Bù Gia Mập	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	3,41
22	Hớn Quản	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53	19,28
PC Đồng Nai		542,76	542,76	542,76	542,76	542,76	543,85	448,09

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

STT	DIỆN LỰC	Ngày	28/02/26	01/03/26	02/03/26	03/03/26	04/03/26	05/03/26	06/03/26
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ	1,91	1,67	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
		P-Thực hiện	0,17	0,24	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ	3,05	2,66	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
		P-Thực hiện	2,05	2,04	2,35	2,02	1,84	2,06	2,01
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	22,69	19,76	17,56	17,56	17,56	17,56	17,56
		P-Thực hiện	22,61	21,77	21,89	18,36	15,52	18,84	17,69
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	11,79	10,27	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12
		P-Thực hiện	11,60	10,89	11,62	8,99	9,40	8,38	9,08
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	64,25	55,96	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74
		P-Thực hiện	75,46	67,00	78,94	67,21	79,08	75,61	74,75
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ	40,98	35,69	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
		P-Thực hiện	48,22	44,50	51,27	37,26	40,64	48,51	48,08
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	47,18	41,09	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52

STT	DIỆN LỰC	Ngày	28/02/26	01/03/26	02/03/26	03/03/26	04/03/26	05/03/26	06/03/26
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	20,91	18,21	16,19	16,19	16,19	16,19	16,19
		P-Thực hiện	25,83	25,00	24,91	24,16	22,47	25,02	26,54
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riêng	P-Phân bổ	10,39	9,05	8,04	8,04	8,04	8,04	8,04
		P-Thực hiện	12,56	10,58	13,30	10,86	11,36	9,09	12,40
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ	22,64	19,72	17,53	17,53	17,53	17,53	17,53
		P-Thực hiện	21,60	17,66	24,28	19,42	20,05	15,27	19,44
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ	6,57	5,72	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
		P-Thực hiện	6,75	5,45	9,18	5,72	4,91	4,98	6,25
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ	36,76	32,02	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46
		P-Thực hiện	46,32	44,79	50,72	41,20	35,16	39,44	42,86
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
19	Bù Đốp	P-Phân bổ	27,99	24,38	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
		P-Thực hiện	33,09	35,50	36,38	29,44	19,40	19,96	36,31
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
20	Đông Phú	P-Phân bổ	44,78	39,00	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67
		P-Thực hiện	54,49	54,03	59,59	49,66	45,00	41,23	46,54

