

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN và TĐN từ ngày
16/03/2026 đến ngày 22/03/2026.

Kính gửi: Các Điện lực trực thuộc.

Căn cứ công văn số 1798/EVNSPC-KT ngày 15/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN và TĐN”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Các Điện lực vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

Chế độ báo cáo: Trước 09h ngày D, Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 đến địa chỉ email: baocao_ttd@nsmo.vn; binhnt@nsmo.vn; hungtq@nsmo.vn.

Các Điện lực căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 16/03/2026 đến ngày 22/03/2026.

Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1 theo phụ lục 3.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Điều độ;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	16/03/2026	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	22/03/2026	
Khung giờ	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	9:30 - 14:00	
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỔ (MW)						
1	Trần Biên	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,95	1,67
2	Dầu Giây	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	3,10	2,66
3	Trị An	21,59	21,59	21,59	21,59	21,59	23,05	19,76
4	Long Khánh	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,98	10,27
5	Xuân Lộc	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	65,28	55,96
6	Định Quán	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	41,64	35,69
7	Long Thành	44,90	44,90	44,90	44,90	44,90	47,94	41,09
8	Nhơn Trạch	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	26,30	22,55
9	Cẩm Mỹ	13,92	13,92	13,92	13,92	13,92	14,86	12,74
10	Trảng Bom	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	30,70	26,31
11	Long Bình	39,37	39,37	39,37	39,37	39,37	42,04	36,03
12	Đồng Xoài	30,09	30,09	30,09	30,09	30,09	32,13	27,54
13	Phước Long	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,98	11,98

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	16/03/2026	17/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	20/03/2026	21/03/2026	22/03/2026	
Khung giờ	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	9:30 - 14:00	
14	Bù Đăng	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	21,25	18,21
15	Phú Riêng	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	10,55	9,05
16	Chon Thành	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55	23,01	19,72
17	Bình Long	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,67	5,72
18	Lộc Ninh	34,98	34,98	34,98	34,98	34,98	37,36	32,02
19	Bù Đốp	26,63	26,63	26,63	26,63	26,63	28,44	24,38
20	Đồng Phú	42,61	42,61	42,61	42,61	42,61	45,50	39,00
21	Bù Gia Mập	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,29	3,68
22	Hón Quán	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	24,30	20,83
PC Đồng Nai		526,44	526,44	526,44	526,44	526,44	559,90	484,54

STT	DIỆN LỰC	Ngày	07/03/26	08/03/26	09/03/26	10/03/26	11/03/26	12/03/26	13/03/26
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	25,11	39,57	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42
		P-Thực hiện	44,74	45,12	36,54	39,06	50,29	36,53	45,01
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	13,78	21,71	25,47	25,47	25,47	25,47	25,47
		P-Thực hiện	22,72	25,95	24,21	24,62	26,12	24,10	26,10
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	7,79	12,27	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
		P-Thực hiện	18,11	19,44	14,55	17,05	18,84	17,61	18,29
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ	16,08	25,34	29,72	29,72	29,72	29,72	29,72
		P-Thực hiện	22,68	25,49	20,66	22,00	25,68	19,26	23,64
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	22,02	34,70	40,71	40,71	40,71	40,71	40,71
		P-Thực hiện	36,35	42,23	39,14	37,90	50,81	42,74	47,76
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	16,83	26,52	31,11	31,11	31,11	31,11	31,11
		P-Thực hiện	37,79	43,90	39,59	35,16	43,06	43,49	22,75
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ	7,32	11,54	13,53	13,53	13,53	13,53	13,53
		P-Thực hiện	16,64	14,33	17,16	16,85	18,38	17,91	13,96

STT	DIỆN LỰC	Ngày	07/03/26	08/03/26	09/03/26	10/03/26	11/03/26	12/03/26	13/03/26
20	Đồng Phú	P-Phân bổ	23,83	37,56	44,06	44,06	44,06	44,06	44,06
		P-Thực hiện	53,24	61,13	51,88	53,51	52,75	59,52	50,72
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
21	Bù Gia Mập	P-Phân bổ	2,25	3,54	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
		P-Thực hiện	6,55	2,54	6,33	3,08	6,55	2,89	5,76
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
22	Hớn Quản	P-Phân bổ	12,73	20,05	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53
		P-Thực hiện	26,76	29,45	27,02	24,63	26,99	24,83	15,64
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	298,72	465,23	542,76	542,76	542,76	542,76	542,76
		P-Thực hiện	546,19	606,90	534,44	530,13	658,98	590,83	523,21
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT

