

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 22/09/2025 đến
ngày 28/09/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 8852/EVNSPC-KT ngày 13/09/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 22/09/2025 đến ngày 28/09/2025”.

Căn cứ văn bản số 384/PCĐN-KD+KT ngày 10/07/2025 của Công ty về việc: “phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Đội Quản lý điện trực thuộc”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Công ty về EVNSPC, Lãnh đạo Công ty trước 07 giờ 00 hàng ngày.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 22/09/2025 đến ngày 28/09/2025.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 27/9/2025: HUY ĐỘNG TỐI ĐA.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:							
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày	22/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	27/09/2025	28/09/2025
Khung giờ							9:30 - 13:00
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỔ (MW)					
1	Trần Biên						5,15
2	Dầu Giây						3,49
3	Trị An						21,15
4	Long Khánh						11,96
5	Xuân Lộc						56,56
6	Định Quán						41,71
7	Long Thành						42,85
8	Nhơn Trạch						23,27
9	Cẩm Mỹ						13,11
10	Trảng Bom						27,30
11	Long Bình						39,89
12	Đồng Xoài						34,12
13	Phước Long						14,42
14	Bù Đăng						20,80

15	Phú Riềng							10,36
16	Chơn Thành							20,52
17	Bình Long							6,97
18	Lộc Ninh							33,50
19	Bù Đốp							26,59
20	Đồng Phú							39,43
21	Bù Gia Mập							4,91
22	Hớn Quản							21,45
PC Đồng Nai								520,63

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	15/09/25	16/09/25	17/09/25	18/09/25	19/09/25	20/09/25	21/09/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	5,25	4,28
		P-Thực hiện	0,06	0,06	0,04	0,05	0,04	0,12	0,09
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,56	2,90
		P-Thực hiện	2,88	2,92	2,17	2,50	2,38	2,66	1,68
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	21,55	17,56
		P-Thực hiện	25,21	20,52	23,91	21,85	22,48	24,13	21,10
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	12,19	9,93
		P-Thực hiện	11,62	11,90	8,81	11,28	9,29	11,72	7,80
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	53,36	53,36	53,36	53,36	53,36	57,63	46,96
		P-Thực hiện	73,39	66,13	65,09	60,46	60,12	61,22	51,47
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ	39,34	39,34	39,34	39,34	39,34	42,49	34,62
		P-Thực hiện	49,88	42,49	47,26	45,57	38,59	42,60	37,74
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	40,42	40,42	40,42	40,42	40,42	43,66	35,57
		P-Thực hiện	43,28	40,78	39,02	44,88	43,91	46,91	38,19
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

			ĐẠT	ĐẠT		ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	23,71	19,32
		P-Thực hiện	19,35	18,74	14,34	18,87	17,42	19,75	16,54
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	13,36	10,88
		P-Thực hiện	14,37	13,98	13,73	13,04	12,96	13,10	10,84
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75	27,81	22,66
		P-Thực hiện	20,08	16,85	22,06	19,37	17,76	18,92	17,72
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	37,64	37,64	37,64	37,64	37,64	40,65	33,12
		P-Thực hiện	42,83	41,77	43,48	35,25	41,27	37,72	32,53
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	32,19	32,19	32,19	32,19	32,19	34,76	28,32
		P-Thực hiện	35,26	33,93	32,19	25,74	30,38	30,88	26,30
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	14,69	11,97
		P-Thực hiện	12,23	13,23	12,39	8,90	13,28	9,32	7,53
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	19,62	19,62	19,62	19,62	19,62	21,19	17,26
		P-Thực hiện	22,93	25,23	22,51	16,67	18,36	21,08	21,84
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riềng	P-Phân bổ	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	10,55	8,60

		P-Thực hiện	10,39	10,79	7,17	7,07	10,01	10,14	4,43
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ	19,36	19,36	19,36	19,36	19,36	20,91	17,04
		P-Thực hiện	19,40	20,85	13,68	15,18	15,43	19,25	13,08
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	7,10	5,78
		P-Thực hiện	4,86	5,20	5,33	5,02	5,01	5,95	5,23
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ	31,61	31,61	31,61	31,61	31,61	34,14	27,81
		P-Thực hiện	37,29	42,62	29,17	25,26	36,08	35,18	24,90
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
19	Bù Đốp	P-Phân bổ	25,08	25,08	25,08	25,08	25,08	27,09	22,07
		P-Thực hiện	28,12	24,46	21,62	16,04	26,90	26,40	19,48
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
20	Đồng Phú	P-Phân bổ	37,20	37,20	37,20	37,20	37,20	40,18	32,74
		P-Thực hiện	54,44	45,41	50,47	42,64	50,44	40,45	42,12
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
21	Bù Gia Mập	P-Phân bổ	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	5,00	4,07
		P-Thực hiện	4,29	4,94	3,92	3,29	4,40	3,04	1,87
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
22	Hớn Quản	P-Phân bổ	20,24	20,24	20,24	20,24	20,24	21,85	17,81
		P-Thực hiện	21,45	19,20	17,02	14,37	16,08	21,52	11,39

		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	490,89	490,89	490,89	490,89	490,89	529,91	433,59
		P-Thực hiện	522,62	481,77	448,80	403,96	458,59	457,74	349,62
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT