

V/v công bố công suất huy động  
nguồn ĐMTMN và TĐN từ ngày  
30/03/2026 đến ngày 05/04/2026.

Kính gửi: Các Điện lực trực thuộc.

Căn cứ công văn số 2194/EVNSPC-KT ngày 29/03/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN và TĐN”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Các Điện lực vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

Chế độ báo cáo: Trước 09h ngày D, Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 đến địa chỉ email: [baocao\\_ttd@nsmo.vn](mailto:baocao_ttd@nsmo.vn); [binhnt@nsmo.vn](mailto:binhnt@nsmo.vn); [hungtq@nsmo.vn](mailto:hungtq@nsmo.vn).

Các Điện lực căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 30/03/2026 đến ngày 05/04/2026.

Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1 theo phụ lục 3.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Hữu Hoàng (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Điều độ;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Dương**

**Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.**

<b>Công suất huy động (MW) ngày, giờ:</b>							
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày	30/03/2026	31/03/2026	01/04/2026	02/04/2026	03/04/2026	04/04/2026	05/04/2026
Khung giờ							10:30 - 13:00
STT	ĐIÊN LỰC	<b>Từ ngày 30/03/2026 đến hết ngày 04/04/2026: Huy động tối đa</b>					
1	Trần Biên						1,61
2	Dầu Giây						2,56
3	Trị An						19,03
4	Long Khánh						9,89
5	Xuân Lộc						53,88
6	Định Quán						34,37
7	Long Thành						39,57
8	Nhơn Trạch						21,71
9	Cẩm Mỹ						12,27
10	Trảng Bom						25,34
11	Long Bình						34,70
12	Đông Xoài						26,52
13	Phước Long						11,54





STT	ĐIỆN LỰC	Ngày	21/03/26	22/03/26	23/03/26	24/03/26	25/03/26	26/03/26	27/03/26
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	47,94	41,09	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13
		P-Thực hiện	41,44	53,32	44,44	486,92	48,08	66,63	38,78
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	26,30	22,55	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22
		P-Thực hiện	22,92	22,56	25,45	24,96	28,43	38,75	24,47
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	14,86	12,74	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68
		P-Thực hiện	15,60	19,36	18,74	18,76	19,21	18,88	18,39
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ	30,70	26,31	28,26	28,26	28,26	28,26	28,26
		P-Thực hiện	17,49	23,13	21,32	23,40	29,87	36,65	20,51
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	42,04	36,03	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70
		P-Thực hiện	35,12	38,29	45,79	40,78	48,21	44,98	39,35
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	32,13	27,54	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58
		P-Thực hiện	36,38	38,56	39,52	40,00	42,01	42,09	38,42
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ	13,98	11,98	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87
		P-Thực hiện	15,42	15,74	16,84	16,61	18,18	14,91	18,06





