

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 27/10/2025 đến
ngày 02/11/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 10026/EVNSPC-KT ngày 25/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 27/10/2025 đến ngày 02/11/2025”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Đội Quản lý điện”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giám công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Công ty về EVNSPC, Lãnh đạo Công ty trước 07 giờ 00 hàng ngày.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 27/10/2025 đến ngày 02/11/2025.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	27/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	01/11/2025	02/11/2025	
Khung giờ	7:00 - 12:30	7:00 - 12:30	7:00 - 12:30	7:00 - 12:30	7:00 - 12:30	07:30 - 15:00	8:00 - 14:00	
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	Trần Biên	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,48	1,24
2	Dầu Giây	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,36	1,97
3	Trị An	15,37	15,37	15,37	15,37	15,37	17,56	14,64
4	Long Khánh	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	9,12	7,60
5	Xuân Lộc	43,52	43,52	43,52	43,52	43,52	49,74	41,45
6	Định Quán	27,76	27,76	27,76	27,76	27,76	31,72	26,44
7	Long Thành	31,96	31,96	31,96	31,96	31,96	36,52	30,44
8	Nhơn Trạch	17,54	17,54	17,54	17,54	17,54	20,04	16,70
9	Cẩm Mỹ	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	11,32	9,44
10	Trảng Bom	20,47	20,47	20,47	20,47	20,47	23,39	19,49
11	Long Bình	28,03	28,03	28,03	28,03	28,03	32,03	26,69
12	Đồng Xoài	21,42	21,42	21,42	21,42	21,42	24,48	20,40
13	Phước Long	9,32	9,32	9,32	9,32	9,32	10,65	8,88
14	Bù Đăng	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	16,19	13,49
15	Phú Riềng	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	8,04	6,70

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	27/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	01/11/2025	02/11/2025	
Khung giờ	7:00 - 12:30	7:00 - 12:30	7:00 - 12:30	7:00 - 12:30	7:00 - 12:30	07:30 - 15:00	8:00 - 14:00	
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
16	Chơn Thành	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	17,53	14,61
17	Bình Long	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	5,08	4,24
18	Lộc Ninh	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90	28,46	23,72
19	Bù Đốp	18,96	18,96	18,96	18,96	18,96	21,67	18,06
20	Đồng Phú	30,34	30,34	30,34	30,34	30,34	34,67	28,89
21	Bù Gia Mập	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	3,27	2,73
22	Hớn Quản	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20	18,51	15,43
PC Đồng Nai		376,86	376,86	376,86	376,86	376,86	425,67	361,00

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	18/10/25	19/10/25	20/10/25	21/10/25	22/10/25	23/10/25	24/10/25
			ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
6	ĐÌNH QUÁN	P-Phân bổ	35,41	27,54	35,41	35,41	35,41	35,41	35,41
		P-Thực hiện	39,41	45,37	47,43	46,34	44,17	39,17	35,35
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	36,38	28,30	36,38	36,38	36,38	36,38	36,38
		P-Thực hiện	37,01	51,57	46,36	46,99	31,63	39,23	37,65
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	19,76	15,37	19,76	19,76	19,76	19,76	19,76
		P-Thực hiện	17,83	15,32	21,56	19,87	16,19	17,79	17,70
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	11,13	8,66	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13
		P-Thực hiện	12,45	13,62	14,69	13,76	11,56	12,21	12,71
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRĂNG BOM	P-Phân bổ	23,18	18,03	23,18	23,18	23,18	23,18	23,18
		P-Thực hiện	14,56	20,35	19,93	20,09	13,87	14,01	16,91
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	18/10/25	19/10/25	20/10/25	21/10/25	22/10/25	23/10/25	24/10/25
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	33,87	26,35	33,87	33,87	33,87	33,87	33,87
		P-Thực hiện	34,47	32,70	43,86	35,97	39,56	45,23	37,67
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	28,97	22,53	28,97	28,97	28,97	28,97	28,97
		P-Thực hiện	32,36	30,69	35,34	33,55	30,70	27,66	33,89
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ	12,24	9,52	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
		P-Thực hiện	13,29	15,36	16,00	16,30	15,65	13,84	14,42
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	17,66	13,73	17,66	17,66	17,66	17,66	17,66
		P-Thực hiện	17,76	24,44	23,42	22,73	20,16	24,88	22,79
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riềng	P-Phân bổ	8,79	6,84	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
		P-Thực hiện	10,34	11,24	10,37	9,23	8,07	7,54	6,23
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ	17,43	13,55	17,43	17,43	17,43	17,43	17,43
		P-Thực	18,50	25,35	20,82	22,42	16,16	18,52	19,87

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	18/10/25	19/10/25	20/10/25	21/10/25	22/10/25	23/10/25	24/10/25
			ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
22	Hơn Quản	P-Phân bổ	18,21	14,16	18,21	18,21	18,21	18,21	18,21
		P-Thực hiện	18,27	18,73	26,06	26,70	16,24	20,36	20,57
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	445,32	345,18	441,23	441,23	441,23	441,23	441,23
		P-Thực hiện	479,25	535,51	544,99	518,27	415,79	478,97	466,92
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT