

V/v công bố công suất huy động  
nguồn ĐMTMN và TĐN từ ngày  
04/05/2026 đến ngày 10/05/2026.

Kính gửi: Các Điện lực trực thuộc.

Căn cứ công văn số 3135/EVNSPC-KT ngày 04/05/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN và TĐN”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Các Điện lực vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

Chế độ báo cáo: Trước 09h ngày D, Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 đến địa chỉ email: [baocao\\_ttd@nsmo.vn](mailto:baocao_ttd@nsmo.vn); [binhnt@nsmo.vn](mailto:binhnt@nsmo.vn); [hungtq@nsmo.vn](mailto:hungtq@nsmo.vn).

Các Điện lực căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 04/05/2026 đến ngày 10/05/2026.

Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1 theo phụ lục 3.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Điều độ;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Hữu Hoàng**

**Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.  
Từ ngày 04/05/2026 đến 10/05/2026: Huy động tối đa.**

<b>Công suất huy động (MW) ngày, giờ:</b>							
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày	04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026	10/05/2026
Khung giờ							
<b>STT</b>	<b>ĐIỆN LỰC</b>	<b>CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)</b>					
1	Trần Biên						
2	Dầu Giây						
3	Trị An						
4	Long Khánh						
5	Xuân Lộc						
6	Định Quán						
7	Long Thành						
8	Nhơn Trạch						
9	Cẩm Mỹ						
10	Trảng Bom						
11	Long Bình						
12	Đồng Xoài						
13	Phước Long						

<b>Công suất huy động (MW) ngày, giờ:</b>							
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày	04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026	10/05/2026
Khung giờ							
14	Bù Đăng						
15	Phú Riêng						
16	Chơn Thành						
17	Bình Long						
18	Lộc Ninh						
19	Bù Đốp						
20	Đồng Phú						
21	Bù Gia Mập						
22	Hớn Quản						
<b>PC Đồng Nai</b>							

**Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:  
Từ 25/04/2026 đến ngày 29/4/2026: Huy động tối đa.**

STT	ĐIỆN LỰC	Ngày	25/04/26	26/04/26	27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26	01/05/26
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ						1,54	1,48
		P-Thực hiện						0,09	0,20
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ						2,46	2,36
		P-Thực hiện						2,14	1,56
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ						18,29	17,56
		P-Thực hiện						21,95	24,06
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ						9,50	9,12
		P-Thực hiện						9,09	11,37
		Kết quả						ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ						51,81	49,74
		P-Thực hiện						71,27	82,87
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ						33,05	31,72
		P-Thực hiện						46,79	47,70
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ						38,05	36,52

STT	DIỆN LỰC	Ngày	25/04/26	26/04/26	27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26	01/05/26
		P-Thực hiện						38,92	19,48
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ						20,88	20,04
		P-Thực hiện						23,92	23,52
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ						11,80	11,32
		P-Thực hiện						15,52	17,12
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ						24,36	23,39
		P-Thực hiện						21,18	28,66
		Kết quả						ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ						33,36	32,03
		P-Thực hiện						42,50	28,66
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ						25,50	24,48
		P-Thực hiện						34,93	38,95
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ						11,09	10,65
		P-Thực hiện						10,59	13,85
		Kết quả						ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

STT	DIỆN LỰC	Ngày	25/04/26	26/04/26	27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26	01/05/26
									ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ						16,86	16,19
		P-Thực hiện						22,94	27,94
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riêng	P-Phân bổ						8,38	8,04
		P-Thực hiện						11,42	9,42
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ						18,26	17,53
		P-Thực hiện						21,37	16,99
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ						5,30	5,08
		P-Thực hiện						13,34	9,86
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ						29,65	28,46
		P-Thực hiện						42,64	43,60
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
19	Bù Đốp	P-Phân bổ						22,57	21,67
		P-Thực hiện						34,45	30,01
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
20	Đồng Phú	P-Phân bổ						36,11	34,67

STT	DIỆN LỰC	Ngày	25/04/26	26/04/26	27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26	01/05/26
		P-Thực hiện						45,42	53,79
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
21	Bù Gia Mập	P-Phân bổ						3,41	3,27
		P-Thực hiện						4,69	6,35
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
22	Hớn Quản	P-Phân bổ						19,28	18,51
		P-Thực hiện						21,34	17,85
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ						443,73	424,15
		P-Thực hiện						520,27	533,49
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

**Phụ lục 3: Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1:**

**Từ 25/04/2026 đến ngày 29/4/2026: Huy động tối đa.**

STT	Thủy điện nhỏ	Ngày	25/04/26	26/04/26	27/04/26	28/04/26	29/04/26	30/04/26	01/05/26
1	Bù Cà Mau-P	P-Phân bổ						4,00	0,27
		P-Thực hiện						0,00	0,00
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
2	Đắk U-P	P-Phân bổ						2,40	0,16
		P-Thực hiện						0,00	0,00
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
3	Đắk Kar-P	P-Phân bổ						12,00	0,82
		P-Thực hiện						0,00	0,00
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
4	Phước Hòa-P	P-Phân bổ						12,50	0,86
		P-Thực hiện						0,00	0,00
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
5	Thống Nhất-P	P-Phân bổ						2,40	0,16
		P-Thực hiện						0,00	0,00
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
6	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ						2,38	2,28
		P-Thực hiện						0,00	0,00
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT