

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 10/11/2025 đến
ngày 16/11/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 10453/EVNSPC-KT ngày 09/11/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 10/11/2025 đến ngày 16/11/2025”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Đội Quản lý điện”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Công ty về EVNSPC, Lãnh đạo Công ty trước 07 giờ 00 hàng ngày.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 10/11/2025 đến ngày 16/11/2025.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:							
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày	10/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	15/11/2025	16/11/2025
Khung giờ	9:00 - 13:30	9:00 - 13:30	9:00 - 13:30	9:00 - 13:30	9:00 - 13:30	09:30 - 13:30	7:00 - 15:30
14	Bù Đăng	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	10,46
15	Phú Riềng	8,21	8,21	8,21	8,21	8,21	5,19
16	Chơn Thành	17,89	17,89	17,89	17,89	17,89	11,32
17	Bình Long	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	3,28
18	Lộc Ninh	29,05	29,05	29,05	29,05	29,05	18,38
19	Bù Đốp	22,12	22,12	22,12	22,12	22,12	13,99
20	Đồng Phú	35,39	35,39	35,39	35,39	35,39	22,39
21	Bù Gia Mập	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	2,11
22	Hớn Quản	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	11,96
PC Đồng Nai		436,86	436,86	436,86	436,86	438,77	279,69

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	01/11/25	02/11/25	03/11/25	04/11/25	05/11/25	06/11/25	07/11/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ	1,48	3,79	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
		P-Thực hiện	0,07	0,82	0,05	0,06	0,05	0,01	0,04
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ	2,36	2,57	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
		P-Thực hiện	2,68	2,51	2,14	2,57	1,97	0,86	2,36
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	17,56	15,56	15,73	15,73	15,73	15,73	15,73
		P-Thực hiện	18,66	24,66	15,25	21,50	16,35	7,89	14,57
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	9,12	8,80	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
		P-Thực hiện	7,90	6,91	4,97	9,44	4,96	3,67	8,25
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	49,74	41,62	44,56	44,56	44,56	44,56	44,56
		P-Thực hiện	71,84	65,96	52,38	69,17	47,78	30,06	44,08
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	01/11/25	02/11/25	03/11/25	04/11/25	05/11/25	06/11/25	07/11/25
6	ĐÌNH QUÁN	P-Phân bố	31,72	30,69	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
		P-Thực hiện	39,36	43,73	30,96	40,70	35,53	22,30	32,19
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bố	36,52	31,53	32,72	32,72	32,72	32,72	32,72
		P-Thực hiện	30,45	41,66	41,15	35,94	34,86	9,86	40,29
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bố	20,04	17,12	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95
		P-Thực hiện	18,07	22,98	19,19	22,05	19,64	4,64	18,29
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bố	11,32	9,65	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15
		P-Thực hiện	12,50	13,98	12,79	12,79	13,70	5,68	10,72
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRĂNG BOM	P-Phân bố	23,39	20,09	20,95	20,95	20,95	20,95	20,95
		P-Thực hiện	12,06	16,23	14,01	17,07	14,78	4,63	13,26
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bố	32,03	29,36	28,69	28,69	28,69	28,69	28,69
		P-Thực	23,57	24,24	33,90	34,08	37,46	15,05	32,73

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	01/11/25	02/11/25	03/11/25	04/11/25	05/11/25	06/11/25	07/11/25	
		hiện								
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	24,48	25,11	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	
		P-Thực hiện	28,46	33,60	24,38	33,79	32,31	15,10	26,31	
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	
13	Phước Long	P-Phân bổ	10,65	10,61	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	
		P-Thực hiện	11,39	12,14	8,71	11,62	10,41	5,69	10,82	
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	16,19	15,30	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	
		P-Thực hiện	22,15	23,54	12,38	17,30	14,04	10,99	19,42	
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	
15	Phú Riềng	P-Phân bổ	8,04	7,62	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	
		P-Thực hiện	5,72	9,23	6,32	10,60	9,96	5,92	8,93	
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	
16	Chơn Thành	P-Phân bổ	17,53	15,10	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70	
		P-Thực hiện	14,72	21,61	9,25	18,70	16,71	10,14	17,42	

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	01/11/25	02/11/25	03/11/25	04/11/25	05/11/25	06/11/25	07/11/25
22	Hơn Quản	P-Phân bổ	18,51	15,78	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58
		P-Thực hiện	17,32	25,81	13,81	22,56	18,95	10,56	20,23
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	425,67	388,29	382,29	382,29	382,29	382,29	382,29
		P-Thực hiện	404,78	482,59	306,91	453,78	363,81	208,91	373,91
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT

