

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN và TĐN từ ngày
29/12/2025 đến ngày 04/01/2026.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 12021/EVNSPC-KT ngày 28/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN và TĐN”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Đội Quản lý điện”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

Chế độ báo cáo: Trước 09h ngày D, Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 đến địa chỉ email: baocao_ttd@nsmo.vn; binhnt@nsmo.vn; hungtq@nsmo.vn.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 29/12/2025 đến ngày 04/01/2026.

Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1 theo phụ lục 3.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Điều độ;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Ngày: 30/12/2025 Huy động tối đa.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	29/12/2025	30/12/2025	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026	
Khung giờ	10:00 - 13:00		10:30 - 12:30	07:30 - 15:30	10:30 - 13:00	10:00 - 13:00	09:30 - 14:00	
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỔ (MW)						
1	Trần Biên	1,36	Huy động tối đa	1,42	0,93	1,51	1,39	1,20
2	Dầu Giây	2,17		2,26	1,48	2,41	2,22	1,92
3	Trị An	16,10		16,83	10,98	17,93	16,47	14,27
4	Long Khánh	8,36		8,74	5,70	9,31	8,55	7,41
5	Xuân Lộc	45,59		47,67	31,09	50,77	46,63	40,41
6	Định Quán	29,08		30,40	19,83	32,39	29,74	25,78
7	Long Thành	33,48		35,00	22,83	37,29	34,24	29,68
8	Nhon Trạch	18,37		19,21	12,53	20,46	18,79	16,28
9	Cẩm Mỹ	10,38		10,85	7,08	11,56	10,62	9,20
10	Trảng Bom	21,44		22,42	14,62	23,88	21,93	19,00
11	Long Bình	29,36		30,70	20,02	32,70	30,03	26,02
12	Đồng Xoài	22,44		23,46	15,30	24,99	22,95	19,89
13	Phước Long	9,76		10,21	6,66	10,87	9,98	8,65
14	Bù Đăng	14,84		15,51	10,12	16,53	15,18	13,15

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	29/12/2025	30/12/2025	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026	
Khung giờ	10:00 - 13:00		10:30 - 12:30	07:30 - 15:30	10:30 - 13:00	10:00 - 13:00	09:30 - 14:00	
15	Phú Riềng	7,37		7,71	5,03	8,21	7,54	6,53
16	Chơn Thành	16,07		16,80	10,96	17,89	16,43	14,24
17	Bình Long	4,66		4,87	3,18	5,19	4,77	4,13
18	Lộc Ninh	26,09		27,28	17,79	29,05	26,68	23,13
19	Bù Đốp	19,86		20,76	13,54	22,12	20,31	17,60
20	Đồng Phú	31,78		33,22	21,67	35,39	32,50	28,17
21	Bù Gia Mập	3,00		3,13	2,04	3,34	3,07	2,66
22	Hớn Quản	16,97		17,74	11,57	18,90	17,35	15,04
PC Đồng Nai		397,02		456,78	268,50	436,04	405,21	351,45

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	20/12/25	21/12/25	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ	1,54	1,05	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
		P-Thực hiện	0,07	0,08	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ	2,46	1,67	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
		P-Thực hiện	1,78	1,70	1,65	1,98	1,51	1,44	1,77
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	18,29	12,44	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83
		P-Thực hiện	20,16	21,64	19,52	20,18	15,49	16,08	17,40
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	9,50	6,46	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
		P-Thực hiện	8,35	5,95	7,78	8,63	5,57	6,97	7,31
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	51,81	35,23	47,67	47,67	47,67	47,67	47,67
		P-Thực hiện	65,21	68,05	70,39	66,97	54,87	58,03	66,40
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ	33,05	22,47	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40
		P-Thực	43,17	40,89	40,21	43,51	35,69	36,54	38,71

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	20/12/25	21/12/25	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25
		hiện							
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	38,05	25,87	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
		P-Thực hiện	33,06	36,41	32,24	32,31	25,72	28,52	35,24
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	20,88	14,20	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
		P-Thực hiện	17,33	14,58	17,50	17,50	17,46	16,41	18,31
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	11,80	8,02	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85
		P-Thực hiện	11,44	13,86	11,29	12,77	11,21	12,57	13,09
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRĂNG BOM	P-Phân bổ	24,36	16,57	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
		P-Thực hiện	17,18	18,90	17,52	14,44	9,71	12,53	17,14
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	33,36	22,69	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70
		P-Thực hiện	33,47	33,27	32,94	26,47	28,42	30,05	37,80

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	20/12/25	21/12/25	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	25,50	17,34	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46
		P-Thực hiện	36,68	33,86	35,08	37,14	32,56	22,73	30,75
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ	11,09	7,54	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21
		P-Thực hiện	12,15	12,84	12,13	13,52	12,44	7,88	9,72
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	16,86	11,47	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
		P-Thực hiện	26,06	23,52	22,90	25,16	23,64	15,02	22,44
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riềng	P-Phân bổ	8,38	5,70	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
		P-Thực hiện	11,29	11,66	10,29	12,28	9,76	7,65	9,09
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ	18,26	12,42	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
		P-Thực hiện	17,49	19,30	16,33	17,66	15,89	16,68	16,13
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	20/12/25	21/12/25	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25
17	Bình Long	P-Phân bổ	5,30	3,60	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
		P-Thực hiện	5,75	6,01	3,67	5,09	6,14	3,06	3,30
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ	29,65	20,16	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28
		P-Thực hiện	48,61	46,54	46,89	47,52	46,87	40,08	46,75
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
19	Bù Đốp	P-Phân bổ	22,57	15,35	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76
		P-Thực hiện	33,96	19,62	30,44	20,90	34,53	16,21	27,96
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
20	Đông Phú	P-Phân bổ	36,11	24,56	33,22	33,22	33,22	33,22	33,22
		P-Thực hiện	42,40	53,13	48,78	54,15	45,91	39,82	45,35
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
21	Bù Gia Mập	P-Phân bổ	3,41	2,32	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
		P-Thực hiện	5,50	5,70	5,68	5,83	3,64	4,33	4,07
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
22	Hơn Quản	P-Phân bổ	19,28	13,11	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	20/12/25	21/12/25	22/12/25	23/12/25	24/12/25	25/12/25	26/12/25
		P-Thực hiện	25,14	22,71	21,15	23,24	21,16	18,01	22,01
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	446,41	304,52	406,84	406,84	406,84	406,84	406,84
		P-Thực hiện	485,25	499,43	468,62	485,16	435,16	366,96	474,88
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

