

V/v công bố công suất huy động nguồn
ĐMTMN và TĐN từ ngày 27/07/2026
đến ngày 02/08/2026

Kính gửi: Các Điện lực trực thuộc

Căn cứ công văn số 5830/EVNSPC-KT ngày 27/07/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN và TĐN”.

Căn cứ văn bản số 7571/PCĐN-KD+KT ngày 10/06/2026 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đầu nối lưới trung áp cho các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Các Điện lực vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

Chế độ báo cáo: Trước 09h ngày D, Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 đến địa chỉ email: baocao_ttd@nsmo.vn ; binhnt@nsmo.vn ; hungtq@nsmo.vn.

Các Điện lực căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 27/07/2026 đến ngày 02/08/2026.

Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1 theo phụ lục 3.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Điều độ;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Từ ngày 27/07/2026 đến 01/08/2026: Huy động tối đa.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ		Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày		27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	01/08/2026	02/08/2026
Khung giờ								10:30-12:00
STT	DIỆN LỰC	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	Đồng Xoài							31,94
2	Phước Long							11,47
3	Bù Đăng							21,25
4	Phú Riềng							10,55
5	Chơn Thành							21,32
6	Bình Long							11,77
7	Lộc Ninh							37,36
8	Bù Đốp							30,95
9	Đồng Phú							43,50
10	Bù Gia Mập							4,36
11	Hớn Quản							20,89
12	Trần Biên							1,60
13	Dầu Giây							3,10

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ		Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày		27/07/2026	28/07/2026	29/07/2026	30/07/2026	31/07/2026	01/08/2026	02/08/2026
Khung giờ								10:30-12:00
14	Trị An							23,05
15	Long Khánh							11,98
16	Xuân Lộc							65,28
17	Định Quán							41,64
18	Long Thành							47,90
19	Nhơn Trạch							26,30
20	Cẩm Mỹ							14,85
21	Trảng Bom							30,70
22	Long Bình							42,34
PC Đồng Nai								556,80

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

Từ 20/07/2026 đến ngày 25/07/2026: Huy động tối đa.

STT	DIỆN LỰC	Ngày	20/07/26	21/07/26	22/07/26	23/07/26	24/07/26	25/07/26	26/07/26
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ							1,40
		P-Thực hiện							0,28
		Kết quả							ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ							2,71
		P-Thực hiện							1,71
		Kết quả							ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ							20,12
		P-Thực hiện							20,01
		Kết quả							ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ							10,46
		P-Thực hiện							8,55
		Kết quả							ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ							56,99
		P-Thực hiện							67,10
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ							36,35
		P-Thực hiện							44,21
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ							41,82
		P-Thực hiện							29,85
		Kết quả							ĐẠT

STT	ĐIỆN LỰC	Ngày	20/07/26	21/07/26	22/07/26	23/07/26	24/07/26	25/07/26	26/07/26
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ							22,96
		P-Thực hiện							23,20
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ							12,97
		P-Thực hiện							14,90
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ							26,81
		P-Thực hiện							23,80
		Kết quả							ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ							36,96
		P-Thực hiện							39,36
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ							27,89
		P-Thực hiện							38,33
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ							10,01
		P-Thực hiện							8,45
		Kết quả							ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ							18,55
		P-Thực hiện							18,89
		Kết quả							KHÔNG

STT	DIỆN LỰC	Ngày	20/07/26	21/07/26	22/07/26	23/07/26	24/07/26	25/07/26	26/07/26
									ĐẠT
15	Phú Riêng	P-Phân bổ							9,21
		P-Thực hiện							13,20
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ							18,61
		P-Thực hiện							18,00
		Kết quả							ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ							10,27
		P-Thực hiện							10,01
		Kết quả							ĐẠT
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ							32,62
		P-Thực hiện							42,16
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
19	Bù Đốp	P-Phân bổ							27,02
		P-Thực hiện							23,09
		Kết quả							ĐẠT
20	Đồng Phú	P-Phân bổ							37,98
		P-Thực hiện							45,11
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
21	Bù Gia Mập	P-Phân bổ							3,80
		P-Thực hiện							5,08
		Kết quả							KHÔNG

STT	DIỆN LỰC	Ngày	20/07/26	21/07/26	22/07/26	23/07/26	24/07/26	25/07/26	26/07/26
									ĐẠT
22	Hơn Quản	P-Phân bổ							18,24
		P-Thực hiện							17,61
		Kết quả							ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ							488,15
		P-Thực hiện							468,31
		Kết quả							ĐẠT

Phụ lục 3: Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1:

Từ 20/07/2026 đến ngày 25/07/2026: Huy động tối đa.

STT	Thủy điện nhỏ	Ngày	20/07/26	21/07/26	22/07/26	23/07/26	24/07/26	25/07/26	26/07/26
1	Bù Cà Mau-P	P-Phân bổ							2,17
		P-Thực hiện							1,03
		Kết quả							Đạt
2	Đắk U-P	P-Phân bổ							1,30
		P-Thực hiện							0,00
		Kết quả							Đạt
3	Đắk Kar-P	P-Phân bổ							6,51
		P-Thực hiện							6,10
		Kết quả							Đạt
4	Phước Hòa-P	P-Phân bổ							6,78
		P-Thực hiện							6,67
		Kết quả							Đạt
5	Thống Nhất-P	P-Phân bổ							1,30
		P-Thực hiện							1,18
		Kết quả							Đạt
6	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ							18,06
		P-Thực hiện							14,98
		Kết quả							Đạt