

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 10/02/2025 đến
ngày 16/02/2025.

Kính gửi: Các Điện lực.

Căn cứ công văn số 989/EVNSPC-KT ngày 07/02/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 10/02/2025 đến ngày 16/02/2025”.

Căn cứ văn bản số 854/PCĐN-KD+KT ngày 05/02/2024 của Công ty về việc: “điều chỉnh phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Điện lực”.

Căn cứ văn bản số 6858/PCĐN-ĐĐ ngày 27/9/2024 của Công ty về việc: “thực hiện nghiêm việc huy động công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Nghiêm túc tổ chức thực hiện theo chỉ đạo trong văn bản số 6858/PCĐN-ĐĐ ngày 27/9/2024 của Công ty.

2. Tổ chức thực hiện huy động công suất ĐMTMN **tuần W** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 1 đính kèm**.

Kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1 và tuần W-2** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm**.

Các Điện lực thực hiện huy động công suất ĐMTMN vượt mức phân bổ làm cho Công ty vượt mức phân bổ, Công ty sẽ đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ của Giám đốc Điện lực theo công văn số 3963/PCĐN-TCNS ngày 16/7/2021 của Công ty về việc: “đánh giá kết quả thực hiện công tác của Điện lực hàng tháng”. Số liệu đánh giá được lấy từ chương trình MDAS trước 06 giờ 00 ngày hôm sau.

Công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	15/02/2025	16/02/2025	
Khung giờ							10:30 - 13:30	
STT	ĐIỆN LỰC	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	BIÊN HÒA	HUY ĐỘNG TỐI ĐA						6,12
2	THỐNG NHẤT							4,15
3	TRỊ AN							25,14
4	LONG KHÁNH							14,22
5	XUÂN LỘC							67,24
6	ĐỊNH QUÁN							49,57
7	LONG THÀNH							50,93
8	NHƠN TRẠCH							27,66
9	CẨM MỸ							15,58
10	TRĂNG BOM							32,45
11	BIÊN HÒA 2							47,42
12	PC ĐỒNG NAI							340,58

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1.

STT	DIỆN LỰC	Ngày	27/10/24	28/10/24	29/10/24	30/10/24	31/10/24	01/10/24	02/10/24
1	BIÊN HÒA	P-Phân bổ	3,89	3,69	2,43	2,72	2,72	3,69	4,86
		P-Thực hiện	1,37	1,53	1,81	1,75	1,65	1,49	1,55
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	THỐNG NHẤT	P-Phân bổ	2,64	2,50	1,65	1,84	1,84	2,50	3,29
		P-Thực hiện	1,05	1,22	1,22	1,10	1,18	1,27	1,09
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	15,96	15,16	9,98	11,17	11,17	15,16	19,95
		P-Thực hiện	19,75	20,76	21,73	20,02	21,20	20,44	21,09
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	9,03	8,58	5,64	6,32	6,32	8,58	11,29
		P-Thực hiện	10,80	9,47	11,36	8,70	10,04	10,42	10,06
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	42,69	40,55	26,68	29,88	29,88	40,55	53,36
		P-Thực hiện	32,60	29,30	35,71	27,07	26,85	38,59	34,30
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ	31,48	29,90	19,67	22,03	22,03	29,90	39,34

		P-Thực hiện	38,10	38,87	34,14	32,25	33,47	37,45	39,06
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	32,34	30,72	20,21	22,64	22,64	30,72	40,42
		P-Thực hiện	32,18	28,64	29,38	29,72	29,13	28,77	29,75
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	17,56	16,68	10,98	12,29	12,29	16,68	21,95
		P-Thực hiện	19,66	18,77	16,60	15,73	17,39	18,51	21,82
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	9,89	9,40	6,18	6,92	6,92	9,40	12,37
		P-Thực hiện	9,26	8,80	8,91	7,18	8,04	8,35	8,62
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
10	TRĂNG BOM	P-Phân bổ	20,60	19,57	12,88	14,42	14,42	19,57	25,75
		P-Thực hiện	18,65	17,37	16,47	15,10	18,06	17,46	19,80
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
11	BIÊN HÒA 2	P-Phân bổ	30,11	28,60	18,82	21,08	21,08	28,60	37,64
		P-Thực hiện	28,64	28,59	26,88	27,76	27,49	28,56	34,92
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT

