

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 17/03/2025 đến
ngày 23/03/2025.

Kính gửi: Các Điện lực.

Căn cứ công văn số 2095/EVNSPC-KT ngày 14/03/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 17/03/2025 đến ngày 23/03/2025”.

Căn cứ văn bản số 854/PCĐN-KD+KT ngày 05/02/2024 của Công ty về việc: “điều chỉnh phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Điện lực”.

Căn cứ văn bản số 6858/PCĐN-ĐĐ ngày 27/9/2024 của Công ty về việc: “thực hiện nghiêm việc huy động công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Nghiêm túc tổ chức thực hiện theo chỉ đạo trong văn bản số 6858/PCĐN-ĐĐ ngày 27/9/2024 của Công ty.

2. Tổ chức thực hiện huy động công suất ĐMTMN **tuần W** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 1 đính kèm**.

Kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm**.

Các Điện lực thực hiện huy động công suất ĐMTMN vượt mức phân bổ làm cho Công ty vượt mức phân bổ, Công ty sẽ đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ của Giám đốc Điện lực theo công văn số 3963/PCĐN-TCNS ngày 16/7/2021 của Công ty về việc: “đánh giá kết quả thực hiện công tác của Điện lực hàng tháng”. Số liệu đánh giá được lấy từ chương trình MDAS trước 06 giờ 00 ngày hôm sau.

Công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	23/03/2025	
Khung giờ	11:00 - 12:30	11:00 - 12:30	11:00 - 12:30	11:00 - 12:30	11:00 - 12:30	11:00 - 12:30	8:30 - 15:00	
STT	ĐIỆN LỰC	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	BIÊN HÒA	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	5,35
2	THỐNG NHẤT	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	3,62
3	TRỊ AN	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	21,95
4	LONG KHÁNH	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	12,41
5	XUÂN LỘC	72,57	72,57	72,57	72,57	72,57	72,57	58,70
6	ĐỊNH QUÁN	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	43,28
7	LONG THÀNH	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	44,47
8	NHƠN TRẠCH	29,85	29,85	29,85	29,85	29,85	29,85	24,15
9	CẨM MỸ	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	13,60
10	TRĂNG BOM	35,02	35,02	35,02	35,02	35,02	35,02	28,33
11	BIÊN HÒA 2	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	41,40
12	PC ĐỒNG NAI	373,41	373,41	373,41	373,41	373,41	371,23	302,77

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1.

STT	DIỆN LỰC	Ngày	10/10/24	11/10/24	12/10/24	13/10/24	14/10/24	15/10/24	16/10/24
			KHÔNG ÁP DỤNG						
1	BIÊN HÒA	P-Phân bổ						6,61	5,64
		P-Thực hiện						0,47	0,81
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
2	THỐNG NHẤT	P-Phân bổ						4,48	3,82
		P-Thực hiện						3,03	2,78
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ						27,13	23,14
		P-Thực hiện						23,26	15,33
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ						15,35	13,09
		P-Thực hiện						12,37	11,99
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ						72,57	61,90
		P-Thực hiện						77,62	63,95
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ						53,51	45,64
		P-Thực hiện						49,67	46,52

		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	54,98	46,89
		P-Thực hiện	40,62	33,89
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	29,85	25,46
		P-Thực hiện	25,89	23,22
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	16,82	14,34
		P-Thực hiện	12,39	11,24
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ	35,02	29,87
		P-Thực hiện	23,20	18,75
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT
11	BIÊN HÒA 2	P-Phân bổ	51,19	43,66
		P-Thực hiện	48,55	34,26
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT
12	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	369,65	324,41
		P-Thực hiện	309,82	256,04
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT