

V/v công bố công suất huy động  
nguồn ĐMTMN từ ngày 24/03/2025 đến  
ngày 30/03/2025.

Kính gửi: Các Điện lực.

Căn cứ công văn số 2395/EVN-SPC-KT ngày 22/03/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025”.

Căn cứ văn bản số 854/PCĐN-KD+KT ngày 05/02/2024 của Công ty về việc: “điều chỉnh phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Điện lực”.

Căn cứ văn bản số 6858/PCĐN-ĐĐ ngày 27/9/2024 của Công ty về việc: “thực hiện nghiêm việc huy động công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Nghiêm túc tổ chức thực hiện theo chỉ đạo trong văn bản số 6858/PCĐN-ĐĐ ngày 27/9/2024 của Công ty.

2. Tổ chức thực hiện huy động công suất ĐMTMN **tuần W** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 1 đính kèm**.

Kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm**.

Các Điện lực thực hiện huy động công suất ĐMTMN vượt mức phân bổ làm cho Công ty vượt mức phân bổ, Công ty sẽ đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ của Giám đốc Điện lực theo công văn số 3963/PCĐN-TCNS ngày 16/7/2021 của Công ty về việc: “đánh giá kết quả thực hiện công tác của Điện lực hàng tháng”. Số liệu đánh giá được lấy từ chương trình MDAS trước 06 giờ 00 ngày hôm sau.

Công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Hữu Hoàng**

**Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.**

<b>Công suất huy động (MW) ngày, giờ:</b>								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	24/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	
Khung giờ							9:30 - 13:30	
STT	ĐIỆN LỰC	<b>CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)</b>						
1	<b>BIÊN HÒA</b>	<b>KHÔNG HẠN CHẾ</b>						6,32
2	<b>THỐNG NHẤT</b>							4,28
3	<b>TRỊ AN</b>							25,94
4	<b>LONG KHÁNH</b>							14,67
5	<b>XUÂN LỘC</b>							69,37
6	<b>ĐỊNH QUÁN</b>							51,15
7	<b>LONG THÀNH</b>							52,55
8	<b>NHƠN TRẠCH</b>							28,54
9	<b>CẨM MỸ</b>							16,08
10	<b>TRĂNG BOM</b>							33,48
11	<b>BIÊN HÒA 2</b>							48,93
12	<b>PC ĐỒNG NAI</b>							<b>359,19</b>

**Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1.**

<b>STT</b>	<b>DIỆN LỰC</b>	<b>Ngày</b>	17/03/25	18/03/25	19/03/25	20/03/25	21/03/25	22/03/25	23/03/25
1	BIÊN HÒA	P-Phân bổ	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	5,35
		P-Thực hiện	0,29	0,35	0,77	0,31	0,27	0,47	0,83
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
2	THỐNG NHẤT	P-Phân bổ	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	3,62
		P-Thực hiện	2,64	3,41	3,37	3,16	3,38	3,37	2,80
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	21,95
		P-Thực hiện	22,20	23,62	27,07	24,94	22,63	26,75	25,94
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	15,35	12,42
		P-Thực hiện	9,53	13,60	13,46	13,98	12,62	11,79	11,57
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	72,57	72,57	72,57	72,57	72,57	72,57	58,70
		P-Thực hiện	73,25	85,53	71,16	66,27	76,65	82,57	58,97
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	43,28
		P-Thực hiện	47,54	51,31	54,13	49,36	49,79	53,76	46,68
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	54,98	44,47
		P-Thực hiện	32,94	40,24	46,10	39,56	44,00	42,10	40,61
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	29,85	29,85	29,85	29,85	29,85	29,85	24,15
		P-Thực hiện	23,15	26,22	27,09	23,23	25,82	26,49	24,19
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	13,60
		P-Thực hiện	9,34	15,15	15,87	13,64	17,14	14,22	12,07
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ	35,02	35,02	35,02	35,02	35,02	35,02	28,33
		P-Thực hiện	21,43	23,40	27,69	24,21	26,25	26,62	26,26
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT
11	BIÊN HÒA 2	P-Phân bổ	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	51,19	41,40
		P-Thực hiện	50,78	48,14	51,47	44,43	47,79	50,30	41,29
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT

