

V/v công bố công suất huy động  
nguồn ĐMTMN từ ngày 28/04/2025 đến  
ngày 11/05/2025.

Kính gửi: Các Điện lực.

Căn cứ công văn số 3878/EVNSPC-KT ngày 26/04/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 28/04/2025 đến ngày 11/05/2025”.

Căn cứ văn bản số 854/PCĐN-KD+KT ngày 05/02/2024 của Công ty về việc: “điều chỉnh phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Điện lực”.

Căn cứ văn bản số 6858/PCĐN-ĐĐ ngày 27/9/2024 của Công ty về việc: “thực hiện nghiêm việc huy động công suất điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) của các Điện lực”.

Công ty yêu cầu các Điện lực thực hiện các công việc sau:

1. Nghiêm túc tổ chức thực hiện theo chỉ đạo trong văn bản số 6858/PCĐN-ĐĐ ngày 27/9/2024 của Công ty.

2. Tổ chức thực hiện huy động công suất ĐMTMN **tuần W và W+1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm**.

Kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 3 đính kèm**.

Các Điện lực thực hiện huy động công suất ĐMTMN vượt mức phân bổ làm cho Công ty vượt mức phân bổ, Công ty sẽ đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ của Giám đốc Điện lực theo công văn số 3963/PCĐN-TCNS ngày 16/7/2021 của Công ty về việc: “đánh giá kết quả thực hiện công tác của Điện lực hàng tháng”. Số liệu đánh giá được lấy từ chương trình MDAS trước 06 giờ 00 ngày hôm sau.

Công ty yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Hữu Hoàng**

**Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.**

<b>Công suất huy động (MW) ngày, giờ:</b>							
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày	28/04/2025	29/04/2025	30/04/2025	01/05/2025	02/05/2025	03/05/2025	04/05/2025
Khung giờ			06:00 - 16:00	07:30 - 14:00			09:30 - 13:30
STT	ĐIỆN LỰC	<b>CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)</b>					
1	<b>BIÊN HÒA</b>	<b>KHÔNG HẠN CHẾ</b>	3,69	4,37	<b>KHÔNG HẠN CHẾ</b>	5,83	
2	<b>THỐNG NHẤT</b>		2,50	2,97		3,95	
3	<b>TRỊ AN</b>		15,16	17,96		23,94	
4	<b>LONG KHÁNH</b>		8,58	10,16		13,54	
5	<b>XUÂN LỘC</b>		40,55	48,03		64,03	
6	<b>ĐỊNH QUÁN</b>		29,90	35,41		47,21	
7	<b>LONG THÀNH</b>		30,72	36,38		48,51	
8	<b>NHƠN TRẠCH</b>		16,68	19,76		26,34	
9	<b>CẨM MỸ</b>		9,40	11,13		14,84	
10	<b>TRĂNG BOM</b>		19,57	23,18		30,90	
11	<b>BIÊN HÒA 2</b>		28,60	33,87		45,16	
12	<b>PC ĐỒNG NAI</b>		<b>206,83</b>	<b>252,43</b>		<b>339,85</b>	

**Phụ lục 2: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W+1.**

<b>Công suất huy động (MW) ngày, giờ:</b>							
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày	05/05/2025	06/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	09/05/2025	10/05/2025	11/05/2025
Khung giờ							
STT	ĐIỆN LỰC	<b>CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)</b>					
1	<b>BIÊN HÒA</b>	<b>KHÔNG HẠN CHẾ</b>					
2	<b>THỐNG NHẤT</b>						
3	<b>TRỊ AN</b>						
4	<b>LONG KHÁNH</b>						
5	<b>XUÂN LỘC</b>						
6	<b>ĐỊNH QUÁN</b>						
7	<b>LONG THÀNH</b>						
8	<b>NHƠN TRẠCH</b>						
9	<b>CẨM MỸ</b>						
10	<b>TRĂNG BOM</b>						
11	<b>BIÊN HÒA 2</b>						
12	<b>PC ĐỒNG NAI</b>						

**Phụ lục 3: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1.**

STT	DIỆN LỰC	Ngày	21/04/25	22/04/25	23/04/25	24/04/25	25/04/25	26/04/25	27/04/25
			<b>KHÔNG HẠN CHẾ</b>						
1	BIÊN HÒA	P-Phân bổ							6,32
		P-Thực hiện							0,64
		Kết quả							ĐẠT
2	THỐNG NHẤT	P-Phân bổ							4,28
		P-Thực hiện							3,17
		Kết quả							ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ							25,94
		P-Thực hiện							25,52
		Kết quả							ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ							14,67
		P-Thực hiện							12,03
		Kết quả							ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ							69,37
		P-Thực hiện							77,70
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ							51,15
		P-Thực hiện							55,56
		Kết quả							KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ							52,55
		P-Thực hiện							47,03
		Kết quả							ĐẠT

8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	28,54
		P-Thực hiện	28,94
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	16,08
		P-Thực hiện	14,28
		Kết quả	ĐẠT
10	TRĂNG BOM	P-Phân bổ	33,48
		P-Thực hiện	17,50
		Kết quả	ĐẠT
11	BIÊN HÒA 2	P-Phân bổ	48,93
		P-Thực hiện	53,34
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT
12	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	366,48
		P-Thực hiện	330,82
		Kết quả	ĐẠT