

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 21/07/2025 đến
ngày 27 /07/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 7092/EVNSPC-KT ngày 21/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 21/07/2025 đến ngày 27/07/2025”.

Căn cứ văn bản số 384/PCĐN-KD+KT ngày 10/07/2025 của Công ty về việc: “phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Đội Quản lý điện trực thuộc”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Công ty về EVNSPC, Lãnh đạo Công ty trước 07 giờ 00 hàng ngày.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 21/07/2025 đến ngày 27/07/2025.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Từ ngày 21/7/2025 đến ngày 26/7/2025: KHÔNG HẠN CHẾ.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:							
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật
Ngày	21/7/2025	22/7/2025	23/7/2025	24/07/2025	25/07/2025	26/07/2025	27/07/2025
Khung giờ							08:00 - 12:30
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỔ (MW)					
1	Trần Biên	KHÔNG HẠN CHẾ					2,92
2	Dầu Giây	//					1,98
3	Tri An	//					11,97
4	Long Khánh	//					6,77
5	Xuân Lộc	//					32,02
6	Định Quán	//					23,61
7	Long Thành	//					24,25
8	Nhơn Trạch	//					13,17
9	Cẩm Mỹ	//					7,42
10	Trảng Bom	//					15,45
11	Long Bình	//					22,58
12	Đồng Xoài	//					19,31
13	Phước Long	//					8,16
14	Bù Đăng	//					11,77

13	Phước Long	P-Phân bổ						8,98
		P-Thực hiện						11,09
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ						12,95
		P-Thực hiện						15,94
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riêng	P-Phân bổ						6,45
		P-Thực hiện						9,90
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ						12,78
		P-Thực hiện						19,72
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ						4,34
		P-Thực hiện						7,16
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ						20,86
		P-Thực hiện						32,56
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT
19	Bù Đốp	P-Phân bổ						16,55
		P-Thực hiện						29,90
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT
20	Đồng Phú	P-Phân bổ						24,55
		P-Thực hiện						36,08
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT
21	Bù Gia Mập	P-Phân bổ						3,06
		P-Thực hiện						4,31

