

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 04/08/2025 đến
ngày 10/08/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 7471/EVNSPC-KT ngày 01/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 04/08/2025 đến ngày 10/08/2025”.

Căn cứ văn bản số 384/PCĐN-KD+KT ngày 10/07/2025 của Công ty về việc: “phân bổ mức công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà cho các Đội Quản lý điện trực thuộc”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Công ty về EVNSPC, Lãnh đạo Công ty trước 07 giờ 00 hàng ngày.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 04/08/2025 đến ngày 10/08/2025.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	04/08/2025	05/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	08/08/2025	09/08/2025	10/08/2025	
Khung giờ	10:30 - 12:30	10:30 - 12:30	10:30 - 12:30	10:30 - 12:30	10:30 - 12:30	09:30 - 12:30	07:00 - 16:00	
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	Trần Biên	8,94	8,94	8,94	8,94	8,94	3,79	2,53
2	Dầu Giây	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06	2,57	1,71
3	Trị An	36,71	36,71	36,71	36,71	36,71	15,56	10,37
4	Long Khánh	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	8,80	5,87
5	Xuân Lộc	98,18	98,18	98,18	98,18	98,18	41,62	27,75
6	Định Quán	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	30,69	20,46
7	Long Thành	74,38	74,38	74,38	74,38	74,38	31,53	21,02
8	Nhon Trạch	40,39	40,39	40,39	40,39	40,39	17,12	11,41
9	Cẩm Mỹ	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	9,65	6,43
10	Trảng Bom	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38	20,09	13,39
11	Long Bình	69,25	69,25	69,25	69,25	69,25	29,36	19,57
12	Đồng Xoài	59,22	59,22	59,22	59,22	59,22	25,11	16,74
13	Phước Long	25,03	25,03	25,03	25,03	25,03	10,61	7,07
14	Bù Đăng	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	15,30	10,20

15	Phú Riềng	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98	7,62	5,08
16	Chơn Thành	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	15,10	10,07
17	Bình Long	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	5,13	3,42
18	Lộc Ninh	58,16	58,16	58,16	58,16	58,16	24,65	16,44
19	Bù Đốp	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	19,56	13,04
20	Đồng Phú	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	29,02	19,35
21	Bù Gia Mập	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	3,61	2,41
22	Hớn Quản	37,23	37,23	37,23	37,23	37,23	15,78	10,52
PC Đồng Nai		911,10	911,10	911,10	911,10	911,10	773,85	391,56

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

Từ ngày 28/07/2025 đến ngày 01/08/2025: KHÔNG HẠN CHẾ

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	28/07/25	29/07/25	30/07/25	31/07/25	01/08/25	02/08/25	03/08/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ						3,79	2,53
		P-Thực hiện						0,82	1,14
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ						2,57	1,71
		P-Thực hiện						2,51	2,33
		Kết quả						ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ						15,56	10,37
		P-Thực hiện						24,66	25,52
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ					8,80	5,87
		P-Thực hiện					6,91	8,49
		Kết quả					ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ					41,62	27,75
		P-Thực hiện					65,96	67,61
		Kết quả					KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
6	ĐỊNH QUÁN	P-Phân bổ					30,69	20,46
		P-Thực hiện					43,73	41,24
		Kết quả					KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ					31,53	21,02
		P-Thực hiện					41,66	50,56
		Kết quả					KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ					17,12	11,41
		P-Thực hiện					22,98	17,18
		Kết quả					KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ					9,65	6,43
		P-Thực hiện					13,98	13,62
		Kết quả					KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRĂNG BOM	P-Phân bổ					20,09	13,39
		P-Thực hiện					16,23	21,86
		Kết quả					ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ					29,36	19,57
		P-Thực hiện					24,24	21,44
		Kết quả					ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ					25,11	16,74
		P-Thực hiện					33,60	33,38

		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ						10,61	7,07
		P-Thực hiện						12,14	8,36
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ						15,30	10,20
		P-Thực hiện						23,54	23,49
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riêng	P-Phân bổ						7,62	5,08
		P-Thực hiện						9,23	11,04
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ						15,10	10,07
		P-Thực hiện						21,61	18,82
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ						5,13	3,42
		P-Thực hiện						6,90	0,80
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ						24,65	16,44
		P-Thực hiện						38,74	18,12
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
19	Bù Đốp	P-Phân bổ						19,56	13,04
		P-Thực hiện						21,93	11,86
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
20	Đồng Phú	P-Phân bổ						29,02	19,35
		P-Thực hiện						47,38	44,45
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
21	Bù Gia	P-Phân bổ						3,61	2,41

	Mập	P-Thực hiện						3,02	1,29
		Kết quả						ĐẠT	ĐẠT
22	Hón Quản	P-Phân bổ						15,78	10,52
		P-Thực hiện						25,81	9,99
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ						388,29	257,31
		P-Thực hiện						482,59	421,90
		Kết quả						KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT