

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN và TĐN từ ngày
15/12/2025 đến ngày 21/12/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 11303/EVNSPC-KT ngày 06/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN và TĐN”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Đội Quản lý điện”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

Chế độ báo cáo: Trước 09h ngày D, Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 đến địa chỉ email: baocao_ttd@nsmo.vn; binhnt@nsmo.vn; hungtq@nsmo.vn.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 15/12/2025 đến ngày 21/12/2025.

Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1 theo phụ lục 3.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Điều độ;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Ngày 11/12/2025 và ngày 12/12/2025, Điều độ viên đương ca của A2 cho huy động tối đa ĐMT.

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	06/12/25	07/12/25	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ	1,48	1,20	1,64	1,64	1,64		
		P-Thực hiện	0,16	0,19	0,06	0,07	0,04		
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ	2,36	1,92	2,61	2,61	2,61		
		P-Thực hiện	2,52	2,37	2,23	2,13	1,54		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		
3	TRỊ AN	P-Phân bổ	17,56	14,27	19,39	19,39	19,39		
		P-Thực hiện	22,14	20,21	22,63	19,43	12,75		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT		
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ	9,12	7,41	10,08	10,08	10,08		
		P-Thực hiện	9,97	9,68	10,51	10,14	7,30		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT		
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ	49,74	40,41	54,92	54,92	54,92		
		P-Thực hiện	76,57	65,40	75,67	66,99	47,02		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT		

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	06/12/25	07/12/25	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25
6	ĐÌNH QUÁN	P-Phân bổ	31,72	25,78	35,03	35,03	35,03		
		P-Thực hiện	42,07	42,61	44,64	40,70	31,91		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT		
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ	36,52	29,68	40,33	40,33	40,33		
		P-Thực hiện	39,09	40,14	42,07	38,63	29,16		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ	20,04	16,28	22,13	22,13	22,13		
		P-Thực hiện	21,54	16,82	21,25	25,82	20,14		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT		
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ	11,32	9,20	12,50	12,50	12,50		
		P-Thực hiện	14,65	13,37	14,37	12,42	10,74		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		
10	TRĂNG BOM	P-Phân bổ	23,39	19,00	25,83	25,83	25,83		
		P-Thực hiện	18,38	18,62	21,34	18,49	11,44		
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ	32,03	26,02	35,37	35,37	35,37		
		P-Thực	29,35	30,28	44,68	34,78	32,71		

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	06/12/25	07/12/25	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25
		hiện							
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ	24,48	19,89	27,03	27,03	27,03		
		P-Thực hiện	37,12	39,33	36,95	33,24	29,68		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT		
13	Phước Long	P-Phân bổ	10,65	8,65	11,76	11,76	11,76		
		P-Thực hiện	10,18	15,96	15,26	11,91	9,02		
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT		
14	Bù Đăng	P-Phân bổ	16,19	13,15	17,88	17,88	17,88		
		P-Thực hiện	27,14	23,90	23,39	21,63	18,37		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT		
15	Phú Riềng	P-Phân bổ	8,04	6,53	8,88	8,88	8,88		
		P-Thực hiện	9,94	12,83	11,00	9,84	9,44		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT		
16	Chơn Thành	P-Phân bổ	17,53	14,24	19,36	19,36	19,36		
		P-Thực hiện	16,57	21,77	16,86	20,49	16,33		

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	06/12/25	07/12/25	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT		
17	Bình Long	P-Phân bổ	5,08	4,13	5,61	5,61	5,61		
		P-Thực hiện	3,81	3,42	6,42	5,68	4,99		
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT		
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ	28,46	23,13	31,43	31,43	31,43		
		P-Thực hiện	48,90	49,50	48,52	41,02	39,60		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT		
19	Bù Đốp	P-Phân bổ	21,67	17,60	23,92	23,92	23,92		
		P-Thực hiện	35,86	36,08	35,10	24,20	24,46		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT		
20	Đồng Phú	P-Phân bổ	34,67	28,17	38,28	38,28	38,28		
		P-Thực hiện	56,01	56,67	55,15	52,96	39,85		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT		
21	Bù Gia Mập	P-Phân bổ	3,27	2,66	3,61	3,61	3,61		
		P-Thực hiện	3,05	3,98	3,91	3,27	2,80		
		Kết quả	ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	06/12/25	07/12/25	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25
22	Hơn Quản	P-Phân bổ	18,51	15,04	20,44	20,44	20,44		
		P-Thực hiện	23,62	24,81	23,59	23,47	20,80		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT		
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	428,95	352,00	472,61	472,61	472,61		
		P-Thực hiện	525,89	530,54	564,58	468,77	370,66		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT		

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	20/12/2025	21/12/2025	
Khung giờ	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	08:30 - 15:00	
STT	ĐỘI QLĐ	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	Trần Biên	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,54	1,05
2	Dầu Giây	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,46	1,67
3	Trị An	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	18,29	12,44
4	Long Khánh	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55	9,50	6,46
5	Xuân Lộc	46,63	46,63	46,63	46,63	46,63	51,81	35,23
6	Định Quán	29,74	29,74	29,74	29,74	29,74	33,05	22,47
7	Long Thành	34,24	34,24	34,24	34,24	34,24	38,05	25,87
8	Nhon Trạch	18,79	18,79	18,79	18,79	18,79	20,88	14,20
9	Cẩm Mỹ	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	11,80	8,02
10	Trảng Bom	21,93	21,93	21,93	21,93	21,93	24,36	16,57
11	Long Bình	30,03	30,03	30,03	30,03	30,03	33,36	22,69
12	Đồng Xoài	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95	25,50	17,34
13	Phước Long	9,98	9,98	9,98	9,98	9,98	11,09	7,54

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	20/12/2025	21/12/2025	
Khung giờ	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	10:00 - 13:30	08:30 - 15:00	
14	Bù Đăng	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18	16,86	11,47
15	Phú Riêng	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	8,38	5,70
16	Chon Thành	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	18,26	12,42
17	Bình Long	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	5,30	3,60
18	Lộc Ninh	26,68	26,68	26,68	26,68	26,68	29,65	20,16
19	Bù Đốp	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	22,57	15,35
20	Đồng Phú	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	36,11	24,56
21	Bù Gia Mập	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,41	2,32
22	Hớn Quản	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	19,28	13,11
PC Đồng Nai		403,57	403,57	403,57	403,57	403,57	446,41	304,52

Phụ lục 3: Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1:

Ngày 11/12/2025 và ngày 12/12/2025, Điều độ viên dương ca của A2 cho huy động tối đa TĐN.

STT	Thủy điện nhỏ	Ngày	06/12/25	07/12/25	08/12/25	09/12/25	10/12/25	11/12/25	12/12/25
1	Bù Cà Mau-P	P-Phân bổ	1,98	1,62	2,24	2,24	2,24		
		P-Thực hiện	1,49	1,10	1,60	1,65	1,66		
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	0,00	ĐẠT		
2	Đắk U-P	P-Phân bổ	1,19	0,97	1,34	0,00	1,34		
		P-Thực hiện	0,96	0,77	0,72	0,53	0,94		
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	0,00	ĐẠT		
3	Đắk Kar-P	P-Phân bổ	5,94	4,86	6,72	0,00	6,72		
		P-Thực hiện	6,03	3,94	2,50	2,51	3,89		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	0,00	ĐẠT		
4	Phước Hòa-P	P-Phân bổ	6,18	5,06	7,00	0,00	7,00		
		P-Thực hiện	6,26	6,98	10,50	12,58	12,56		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT	0,00	KHÔNG ĐẠT		
5	Thống Nhất-P	P-Phân bổ	1,19	0,97	1,34	0,00	1,34		
		P-Thực hiện	1,19	0,00	1,20	1,18	0,00		
		Kết quả	KHÔNG ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	0,00	ĐẠT		
6	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ	16,47	13,49	18,65	18,68	18,65		
		P-Thực hiện	15,82	12,77	16,16	18,45	18,36		
		Kết quả	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	Đạt	ĐẠT		

