

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN và TĐN từ ngày
22/12/2025 đến ngày 28/12/2025.

Kính gửi: Các Đội Quản lý điện.

Căn cứ công văn số 11778/EVNSPC-KT ngày 21/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc: “công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN và TĐN”.

Căn cứ văn bản số 5194/PCĐN-KD+KT ngày 23/10/2025 của Công ty về việc: “phân bổ công suất huy động nguồn điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung áp cho các Đội Quản lý điện”.

Công ty yêu cầu các Đội Quản lý điện thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như **Phụ lục 1 đính kèm**. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. Đội Quản lý điện vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ và có văn bản báo cáo về Công ty.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspec.vn/#> để hỗ trợ công tác.

Chế độ báo cáo: Trước 09h ngày D, Phòng Điều độ tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 đến địa chỉ email: baocao_ttd@nsmo.vn; binhnt@nsmo.vn; hungtq@nsmo.vn.

Các Đội Quản lý điện căn cứ kết quả huy động công suất ĐMTMN **tuần W-1** theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam theo **Phụ lục 2 đính kèm** để linh hoạt thực hiện huy động theo phân bổ trong các ngày từ ngày 22/12/2025 đến ngày 28/12/2025.

Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1 theo phụ lục 3.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- PGĐ - Đỗ Văn Dương (phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Công ty (công bố trên Website);
- Phòng Điều độ;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Kinh doanh;
- Phòng Tổ chức Nhân sự;
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Nai;
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Hữu Hoàng

Phụ lục 1: Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W.

Các ngày: 13, 15, 16, 17/12/12/2025, Điều độ viên đưng ca của A2 cho huy động tối đa ĐMT.

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25
1	TRẦN BIÊN	P-Phân bổ		1,27				1,39	1,39
		P-Thực hiện		0,08				0,06	0,06
		Kết quả		ĐẠT				ĐẠT	ĐẠT
2	DẦU GIÂY	P-Phân bổ		2,02				2,22	2,22
		P-Thực hiện		1,98				2,61	2,12
		Kết quả		ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	ĐẠT
3	TRỊ AN	P-Phân bổ		15,00				16,47	16,47
		P-Thực hiện		21,26				22,06	22,12
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
4	LONG KHÁNH	P-Phân bổ		7,79				8,55	8,55
		P-Thực hiện		8,87				9,23	9,29
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
5	XUÂN LỘC	P-Phân bổ		42,48				46,63	46,63
		P-Thực hiện		70,51				77,58	74,96
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25
6	ĐÌNH QUÁN	P-Phân bổ		27,10				29,74	29,74
		P-Thực hiện		40,37				42,76	45,46
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
7	LONG THÀNH	P-Phân bổ		31,20				34,24	34,24
		P-Thực hiện		44,00				36,04	41,12
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
8	NHƠN TRẠCH	P-Phân bổ		17,12				18,79	18,79
		P-Thực hiện		18,63				20,23	21,17
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
9	CẨM MỸ	P-Phân bổ		9,67				10,62	10,62
		P-Thực hiện		14,07				18,28	14,64
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
10	TRẢNG BOM	P-Phân bổ		19,98				21,93	21,93
		P-Thực hiện		21,09				16,04	16,74
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				ĐẠT	ĐẠT
11	LONG BÌNH	P-Phân bổ		27,36				30,03	30,03

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25
		P-Thực hiện		37,60				35,66	40,34
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
12	Đồng Xoài	P-Phân bổ		20,91				22,95	22,95
		P-Thực hiện		29,03				36,89	36,93
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
13	Phước Long	P-Phân bổ		9,10				9,98	9,98
		P-Thực hiện		12,04				13,89	15,14
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
14	Bù Đăng	P-Phân bổ		13,83				15,18	15,18
		P-Thực hiện		25,33				26,27	26,05
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
15	Phú Riềng	P-Phân bổ		6,87				7,54	7,54
		P-Thực hiện		11,45				9,34	12,23
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
16	Chơn Thành	P-Phân bổ		14,97				16,43	16,43
		P-Thực		19,40				20,60	21,75

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25
		hiện							
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
17	Bình Long	P-Phân bổ		4,34				4,77	4,77
		P-Thực hiện		3,83				7,29	5,46
		Kết quả		ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
18	Lộc Ninh	P-Phân bổ		24,31				26,68	26,68
		P-Thực hiện		46,48				42,79	48,47
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
19	Bù Đốp	P-Phân bổ		18,51				20,31	20,31
		P-Thực hiện		34,52				33,50	35,27
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
20	Đồng Phú	P-Phân bổ		29,61				32,50	32,50
		P-Thực hiện		55,27				56,05	53,09
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
21	Bù Gia Mập	P-Phân bổ		2,79				3,07	3,07
		P-Thực hiện		3,00				5,98	6,54

STT	ĐỘI QLĐ	Ngày	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
22	Hơn Quản	P-Phân bổ		15,81				17,35	17,35
		P-Thực hiện		19,83				21,27	25,69
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT
23	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ		363,46				403,57	403,57
		P-Thực hiện		505,17				514,05	549,16
		Kết quả		KHÔNG ĐẠT				KHÔNG ĐẠT	KHÔNG ĐẠT

Phụ lục 2: Kết quả huy động nguồn điện mặt trời mái nhà tuần W-1:

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	25/12/2025	26/12/2025	27/12/2025	28/12/2025	
Khung giờ	09:30 - 14:00	09:30 - 14:00	09:30 - 14:00	09:30 - 14:00	09:30 - 14:00	09:30 - 14:30	09:30 - 14:00	
STT	ĐỘI QLD	CÔNG SUẤT PHÂN BỐ (MW)						
1	Trần Biên	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,48	1,33
2	Dầu Giây	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,36	2,12
3	Trị An	16,83	16,83	16,83	16,83	16,83	17,56	15,73
4	Long Khánh	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	9,12	8,17
5	Xuân Lộc	47,67	47,67	47,67	47,67	47,67	49,74	44,56
6	Định Quán	30,40	30,40	30,40	30,40	30,40	31,72	28,42
7	Long Thành	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	36,52	32,72
8	Nhơn Trạch	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	20,04	17,95
9	Cẩm Mỹ	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85	11,32	10,15
10	Trảng Bom	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	23,39	20,95
11	Long Bình	30,70	30,70	30,70	30,70	30,70	32,03	28,69
12	Đồng Xoài	23,46	23,46	23,46	23,46	23,46	24,48	21,93

Công suất huy động (MW) ngày, giờ:								
Thứ	Thứ hai	Thứ ba	Thứ tư	Thứ năm	Thứ sáu	Thứ bảy	Chủ nhật	
Ngày	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	25/12/2025	26/12/2025	27/12/2025	28/12/2025	
Khung giờ	09:30 - 14:00	09:30 - 14:00	09:30 - 14:00	09:30 - 14:00	09:30 - 14:00	09:30 - 14:30	09:30 - 14:00	
13	Phước Long	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21	10,65	9,54
14	Bù Đăng	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	16,19	14,50
15	Phú Riềng	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	8,04	7,20
16	Chơn Thành	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80	17,53	15,70
17	Bình Long	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87	5,08	4,55
18	Lộc Ninh	27,28	27,28	27,28	27,28	27,28	28,46	25,50
19	Bù Đốp	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	21,67	19,41
20	Đồng Phú	33,22	33,22	33,22	33,22	33,22	34,67	31,06
21	Bù Gia Mập	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,27	2,93
22	Hón Quán	17,74	17,74	17,74	17,74	17,74	18,51	16,58
PC Đồng Nai		406,84	406,84	406,84	406,84	406,84	424,58	382,29

Phụ lục 3: Kết quả thực hiện huy động nguồn thủy điện nhỏ tuần W-1:

Các ngày: 13, 15, 16, 17/12/12/2025, Điều độ viên đương ca của A2 cho huy động tối đa ĐMT.

STT	Thủy điện nhỏ	Ngày	13/12/25	14/12/25	15/12/25	16/12/25	17/12/25	18/12/25	19/12/25
1	Bù Cà Mau-P	P-Phân bổ		2,59				2,00	2,00
		P-Thực hiện		2,00				0,94	0,90
		Kết quả		ĐẠT				ĐẠT	ĐẠT
2	Đắk U-P	P-Phân bổ		2,08				0,60	0,60
		P-Thực hiện		0,59				0,00	0,21
		Kết quả		ĐẠT				ĐẠT	ĐẠT
3	Đắk Kar-P	P-Phân bổ		0,00				0,00	0,00
		P-Thực hiện		0,00				0,00	0,00
		Kết quả		ĐẠT				ĐẠT	ĐẠT
4	Phước Hòa-P	P-Phân bổ		10,81				12,50	12,50
		P-Thực hiện		10,48				0,00	0,00
		Kết quả		ĐẠT				ĐẠT	ĐẠT
5	Thống Nhất-P	P-Phân bổ		0,00				1,20	1,20
		P-Thực hiện		0,00				0,00	0,00
		Kết quả		ĐẠT				ĐẠT	ĐẠT
6	PC ĐỒNG NAI	P-Phân bổ		15,48				17,86	17,86
		P-Thực hiện		13,07				0,94	1,11
		Kết quả		ĐẠT				ĐẠT	ĐẠT

