

V/v công bố công suất huy động
nguồn ĐMTMN từ ngày 02/12/2024
đến ngày 08/12/2024 (hiệu chỉnh)

Kính gửi: Các Công ty Điện lực thành viên

Thực hiện văn bản số 1004/NSMO-TTĐ ngày 29/11/2024 Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) về việc công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/2024, Tổng công ty yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên (PC) thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của NSMO như Phụ lục đính kèm. Thực hiện giám sát việc thi hành công suất phát các nguồn ĐMTMN; không được vượt tổng công suất phát đã được phân bổ của đơn vị. PC vi phạm vượt phân bổ huy động công suất ĐMTMN 3 lần/năm sẽ bị xem xét trách nhiệm.

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ. Có văn bản gửi Sở Công Thương để báo cáo.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspsc.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Ban Kỹ thuật tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Tổng công ty về EVN, Lãnh đạo Tổng công ty trước 08 giờ hàng ngày.

Văn bản này thay thế Văn bản số 11087/EVNSPC-KT ngày 29/11/2024 về việc về việc công bố công suất huy động nguồn ĐMTMN từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/2024.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV;
- TGD, các PTGD;
- Các Ban: TH, KT, KD, TT;
- Lưu: VT,KT.HĐ.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lâm Xuân Tuấn

Phụ lục

V/v công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN và TĐN ACT từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/2024 tránh quá tải lưới điện.

Kính gửi: - Các Tổng Công ty Điện lực (TCTĐL);
- Các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền A1, A2, A3.

Căn cứ: (i) Thông tư số 21/2024/TT-BCT ngày 10/10/2024 của Bộ Công Thương Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh; (ii) Báo cáo phương thức vận hành tuần 49-2024 (từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/2024) đã được Cục Điều tiết điện lực thông qua.

Để đảm bảo tần số hệ thống điện nằm trong dải quy định, đảm bảo vận hành hệ thống điện tuyệt đối an toàn, ổn định và tin cậy, không để xảy ra sự cố trong trường hợp có nguy cơ công suất phát điện lên hệ thống vượt quá công suất phụ tải, Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) thông báo:

- Thời gian và công suất huy động tối đa theo bức xạ của điện mặt trời mái nhà và nguồn thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được (ACT) để tránh quá tải lưới điện từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/2024 như Phụ lục đính kèm.
- Đề nghị các TCTĐL chỉ đạo các Công ty Điện lực và các Điều độ miền nghiêm túc thực hiện huy động các nguồn mặt trời mái nhà và thủy điện nhỏ ACT không cao hơn mức nêu trên. Trước 09h ngày D, gửi NSMO kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 để tổng hợp và lập/điều chỉnh kế hoạch vận hành.
- Trong trường hợp tình hình hệ thống có thay đổi, NSMO sẽ thông báo kịp thời đến các đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ERAV (đề b/c);
- EVN;
- HĐTV (đề b/c);
- Q. Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Ông Nguyễn Quốc Trung (phối hợp chỉ đạo);
- ĐD, PT, NLTT;
- Lưu: VT, TTĐ.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Xuân Khu

Phụ lục: Công suất huy động tối đa theo bức xạ của nguồn điện mặt trời mái nhà và thủy điện nhỏ vận hành theo cơ chế chi phí tránh được để tránh vượt công suất phụ tải dẫn đến quá tải lưới điện/ thừa nguồn
(Đính kèm công văn số /NSMO-TTĐ ngày / /2024)

Đơn vị: MW

Cấp điều độ có quyền điều khiển	Loại hình nguồn	Thứ 2 đến Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
Bx	RT_HNPC	huy động tối đa	huy động tối đa	11
Bx	RT_NPC	huy động tối đa	huy động tối đa	241
Bx	RT_CPC	huy động tối đa	huy động tối đa	1,126
Bx	RT_HCMPC	huy động tối đa	huy động tối đa	173
Bx	RT_SPC	huy động tối đa	huy động tối đa	2,132
Bx	TD_NHO_BAC_35	huy động tối đa	huy động tối đa	187
Bx	NMD_NHO_TRUNG_35	huy động tối đa	huy động tối đa	66
Bx	TDN_NAM_35	huy động tối đa	huy động tối đa	139
A1	NMD_NHO_BAC	huy động tối đa	huy động tối đa	625
A3	NMD_NHO_TRUNG	huy động tối đa	huy động tối đa	630
A2	NMD_NHO_NAM	huy động tối đa	huy động tối đa	64
Chu kỳ công bố		không áp dụng	không áp dụng	Từ 10:00 đến 12:30
Tổng công suất huy động tối đa theo năng lượng sơ cấp (MW)		8,162	7,995	5,394
Dự báo tổng công suất theo năng lượng sơ cấp (MW)		8,162	7,995	5,975
Tỷ lệ hấp thụ tối đa		100%	100%	90%

Lưu ý:

- Tỷ lệ hấp thụ trên được tính toán dựa trên tỷ lệ giữa Tổng công suất huy động tối đa theo khả năng bức xạ (đã tính toán đến các điều kiện của lưới và **không xét các nguồn điện mặt trời mái nhà nối lưới hạ áp**) và tổng công suất dự báo có thể phát được theo bức xạ chứ không tính theo tổng công suất đặt của các nguồn ĐMTMN.

- Đối với nguồn TDN vận hành theo cơ chế chi phí tránh được, trong trường hợp xả thừa sẽ được ưu tiên huy động trước các nhà máy theo quy định tại điểm a-g, khoản 3, điều 17 Thông tư 21/2024/TT-BCT.