

V/v công bố công suất huy động  
nguồn ĐMTMN từ ngày 05/08/2024  
đến ngày 11/08/2024

Kính gửi: Các Công ty Điện lực thành viên

Thực hiện văn bản số 2206/ĐĐQG-TTĐ ngày 02/08/2024 của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (A0) về việc công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN từ ngày 05/08/2024 đến ngày 11/08/2024, Tổng công ty yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên (PC) thực hiện các công việc sau:

1. Linh hoạt thực hiện huy động công suất ĐMTMN theo công bố công suất huy động của nguồn ĐMTMN tránh quá tải lưới điện của A0 như Phụ lục đính kèm;

2. Sử dụng các công cụ hiện có (MDAS, ...) để thực hiện giám sát, ghi nhận, tổng hợp số liệu các nguồn ĐMTMN trong địa bàn đơn vị quản lý không tuân thủ giảm công suất theo lệnh điều độ HTĐ. Có văn bản gửi Sở Công Thương để báo cáo.

3. Sử dụng công cụ Phân bổ công suất trên <https://mdas.evnspc.vn/#> để hỗ trợ công tác.

4. Chế độ báo cáo: Giao nhiệm vụ Ban Kỹ thuật tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện của Tổng công ty về EVN, Lãnh đạo Tổng công ty trước 08 giờ hàng ngày.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐTV;
- TGD, các PTGD;
- Các Ban: TH, KT, KD, TT;
- Lưu: VT,KT,HĐ.

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lâm Xuân Tuấn**

## PHỤ LỤC

### Bảng phân bổ công suất huy động tối đa nguồn điện mặt trời mái nhà

STT	Công ty Điện lực	Công suất huy động (MW) ngày, giờ:						
		05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	10/08/2024	11/08/2024
		11:30 - 12:00	11:30 - 12:00	11:30 - 12:00	11:30 - 12:00	11:30 - 12:00	11:00 - 12:00	7:30 - 15:00
1	Bình Phước	287	287	287	287	287	261	170
2	Bình Thuận	171	171	171	171	171	156	101
3	Lâm Đồng	149	149	149	149	149	135	88
4	Bình Dương	404	404	404	404	404	368	240
5	Tây Ninh	159	159	159	159	159	145	94
6	Long An	266	266	266	266	266	242	158
7	Đồng Tháp	95	95	95	95	95	87	56
8	Tiền Giang	34	34	34	34	34	30	20
9	Bến Tre	36	36	36	36	36	33	21
10	Vĩnh Long	27	27	27	27	27	25	16
11	Cần Thơ	42	42	42	42	42	39	25
12	An Giang	94	94	94	94	94	85	56
13	Kiên Giang	139	139	139	139	139	126	82
14	Cà Mau	58	58	58	58	58	53	35
15	Bà Rịa Vũng Tàu	144	144	144	144	144	131	85
16	Trà Vinh	22	22	22	22	22	20	13
17	Sóc Trăng	47	47	47	47	47	42	28
18	Ninh Thuận	206	206	206	206	206	187	122
19	Bạc Liêu	96	96	96	96	96	87	57
20	Hậu Giang	75	75	75	75	75	68	44
21	Đồng Nai	353	353	353	353	353	321	209
	<b>EVN SPC</b>	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,640	1,721

V/v công bố công suất huy động của  
nguồn ĐMTMN từ ngày 05/08/2024 đến  
ngày 11/08/2024 tránh quá tải lưới điện.

Kính gửi: Các Tổng Công ty Điện lực (TCTĐL).

Căn cứ: (i) Công văn số 736/BCT-ĐTĐL ngày 05/02/2021 của Bộ Công Thương về việc một số vấn đề cấp bách trong vận hành và bảo đảm an toàn hệ thống điện (Công văn 736); (ii) Công văn số 5114/BCT-ĐTĐL ngày 23/08/2021 của Bộ Công Thương về việc nguyên tắc huy động nguồn khi xảy ra thừa nguồn, quá tải lưới điện; (iii) Công văn số 4200/EVN-TTĐ ngày 21/07/2021 về việc nguyên tắc huy động nguồn điện khi xảy ra thừa nguồn/ quá tải lưới điện, công văn 1575/ĐĐQG-TTĐ ngày 12/05/2023 về việc Báo cáo đề xuất bổ sung các nhà máy NLTT chuyển tiếp trong nguyên tắc huy động nguồn điện khi xảy ra thừa nguồn/vượt giới hạn truyền tải tại công văn số 4200/EVN-TTĐ ngày 21/07/2021; (iv) Báo cáo phương thức vận hành tuần 32-2024 (từ ngày 05/08/2024 đến ngày 11/08/2024) đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn 736 về việc điều tiết công suất phát các nguồn điện đang phát điện lên lưới theo đúng các quy định hiện hành tại Luật Điện lực và các Thông tư, quy định hiện hành của Bộ Công Thương, đảm bảo tần số hệ thống điện nằm trong dải quy định, đảm bảo vận hành hệ thống điện tuyệt đối an toàn, ổn định và tin cậy, không để xảy ra sự cố trong trường hợp có nguy cơ công suất phát điện lên hệ thống vượt quá công suất phụ tải, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia (ĐĐQG) thông báo:

- Thời gian và công suất huy động tối đa theo bức xạ của điện mặt trời mái nhà để tránh quá tải lưới điện từ ngày 05/08/2024 đến ngày 11/08/2024 như Phụ lục đính kèm.
- Đề nghị các TCTĐL chỉ đạo các Công ty Điện lực nghiêm túc thực hiện huy động nguồn mặt trời mái nhà không cao hơn mức nêu trên. Trước 09h ngày D, gửi ĐĐQG kết quả thực hiện huy động thực tế của ngày D-1 để tổng hợp và lập/điều chỉnh kế hoạch vận hành.
- Trong trường hợp tình hình hệ thống có thay đổi, ĐĐQG sẽ thông báo kịp thời đến các TCTĐL.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- EVN (để báo cáo);
- Giám đốc (để báo cáo);
- PGĐ N.Q.Trung;
- A1, A2, A3;
- ĐĐ, PT, NLTT;
- Lưu: VT, TTĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Vũ Xuân Khu**

**Phụ lục: Công suất huy động tối đa theo bức xạ của nguồn điện mặt trời mái nhà tránh vượt công suất phụ tải dẫn đến quá tải lưới điện**  
(Đính kèm công văn số /ĐDQG-TTĐ ngày / /2024)

**Đơn vị: MW**

Loại hình nguồn	Thứ 2 đến thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
RT_CPC	1,743	1,465	1,005
RT_HCMPC	237	195	153
RT_SPC	2,904	2,640	1,721
Chu kỳ công bố	Từ 11:30 đến 12:00	Từ 11:00 đến 12:00	Từ 07:30 đến 15:00
<b>Tổng công suất huy động tối đa theo bức xạ (MW)</b>	<b>4,884</b>	<b>4,300</b>	<b>2,879</b>
<b>Dự báo tổng công suất theo khả năng bức xạ (MW)</b>	<b>5,532</b>	<b>5,021</b>	<b>4,326</b>
<b>Tỷ lệ hấp thụ tối đa theo bức xạ</b>	<b>88%</b>	<b>86%</b>	<b>67%</b>

Lưu ý: tỷ lệ hấp thụ trên được tính toán dựa trên tỷ lệ giữa Tổng công suất huy động tối đa theo khả năng bức xạ (đã tính toán đến các điều kiện của lưới và **không xét các nguồn điện mặt trời mái nhà nối lưới hạ áp**) và tổng công suất dự báo có thể phát được theo bức xạ chứ không tính theo tổng công suất đặt của các nguồn ĐMTMN.